

#26462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,636 | 36,02 | 36,24 | 0 | 35,28 | 35,81 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,4 | 18,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.08.2021 | 0,631 | 35,41 | 35,67 | 0 | 34,7 | 35,26 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,3 | 18,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.08.2021 | 0,599 | 34,5 | 34,77 | 0 | 33,79 | 34,35 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,6 | 17,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.08.2021 | 0,61 | 34,92 | 35,17 | 0 | 34,2 | 34,75 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,6 | 17,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.08.2021 | 0,635 | 35,21 | 35,44 | 0 | 34,48 | 35,02 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,4 | 18,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.08.2021 | 0,632 | 35,84 | 36,07 | 0 | 35,11 | 35,66 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,5 | 18,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.08.2021 | 0,608 | 34,73 | 34,97 | 0 | 34,03 | 34,55 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,5 | 17,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.08.2021 | 0,662 | 37,03 | 37,22 | 0 | 36,28 | 36,77 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,4 | 18,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.09.2021 | 0,65 | 36,54 | 36,73 | 0 | 35,77 | 36,29 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,4 | 18,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.09.2021 | 0,659 | 36,96 | 37,16 | 0 | 36,21 | 36,73 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,4 | 18,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.09.2021 | 0,662 | 36,71 | 36,94 | 0 | 35,94 | 36,51 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,3 | 18,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.09.2021 | 0,686 | 37,61 | 37,78 | 0 | 36,84 | 37,37 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,2 | 18,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.09.2021 | 0,729 | 39,63 | 39,77 | 0 | 38,8 | 39,35 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 49,2 | 18,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.09.2021 | 0,709 | 38,75 | 38,92 | 0 | 37,96 | 38,48 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,1 | 18,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.09.2021 | 0,673 | 36,82 | 37 | 0 | 36,05 | 36,57 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,2 | 18,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.09.2021 | 0,661 | 36,35 | 36,55 | 0 | 35,6 | 36,14 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,2 | 18,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.09.2021 | 0,627 | 35,2 | 35,4 | 0 | 34,46 | 34,96 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,4 | 18,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.09.2021 | 0,642 | 35,97 | 36,15 | 0 | 35,22 | 35,73 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,5 | 18,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.09.2021 | 0,618 | 34,65 | 34,84 | 0 | 33,93 | 34,44 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,4 | 18,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.09.2021 | 0,69 | 37,73 | 37,88 | 0 | 36,96 | 37,46 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,2 | 18,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.09.2021 | 0,665 | 37,14 | 37,31 | 0 | 36,39 | 36,87 | -0,48 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,4 | 18,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.09.2021 | 0,646 | 36,05 | 36,23 | 0 | 35,29 | 35,82 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,4 | 18,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.09.2021 | 0,65 | 36,05 | 36,19 | 0 | 35,29 | 35,8 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,4 | 18,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.09.2021 | 0,636 | 35,99 | 36,16 | 0 | 35,26 | 35,72 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,6 | 18,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.09.2021 | 0,672 | 37,28 | 37,43 | 0 | 36,51 | 36,99 | -0,48 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,4 | 18,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.09.2021 | 0,704 | 39,36 | 39,5 | 0 | 38,57 | 39,06 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,3 | 18,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.09.2021 | 0,729 | 40,49 | 40,57 | 0 | 39,68 | 40,12 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,2 | 18,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.09.2021 | 0,707 | 39,01 | 39,14 | 0 | 38,19 | 38,68 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,2 | 18,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.09.2021 | 0,718 | 39,04 | 39,18 | 0 | 38,24 | 38,74 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49 | 18,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.09.2021 | 0,518 | 103,16 | 102,33 | 0 | 102,02 | 101,43 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 48,3 | 43,2 | 5,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.09.2021 | 0,705 | 39,42 | 39,5 | 0 | 38,62 | 39,05 | -0,43 | 24 | 0 | 0 | 67 | 48,8 | 18,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 20,369 | 1209,57 | 1214,21 | 0 | 1185,67 | 1200,48 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,369 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.08.2021 | 976,055 | 40162,93 | 39858,24 | 0 | 39199,65 | 39414,52 |
| 23.09.2021 | 996,424 | 41372,5 | 41072,45 | 0 | 40385,32 | 40615 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:16:46