

# #26439#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8285  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123031  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,458	27,76	28,01	0	27,2	27,71	-0,51	24	0	0	66,6	49,8	16,79	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,358	20,47	20,74	0	20,08	20,51	-0,43	24	0	0	65,2	47,3	17,86	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,291	19,23	19,1	0	18,89	18,87	0,02	24	0	0	64,8	49,6	15,21	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,272	17,25	17,24	0	16,95	17	-0,05	24	0	0	64,8	48,9	15,93	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,351	21,31	21,47	0	20,9	21,21	-0,31	24	0	0	65,4	48,6	16,82	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,379	21,8	22,13	0	21,36	21,88	-0,52	24	0	0	65,3	47,5	17,79	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,401	22,48	22,81	0	22,03	22,56	-0,53	24	0	0	65,4	47,2	18,22	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,509	29,16	29,42	0	28,58	29,09	-0,51	24	0	0	66,3	48,4	17,89	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,536	32,26	32,52	0	31,59	32,14	-0,55	24	0	0	66,8	49,9	16,91	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,509	31,3	31,55	0	30,65	31,16	-0,51	24	0	0	66,7	50,1	16,59	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,531	32,26	32,5	0	31,6	32,12	-0,52	24	0	0	66,8	50	16,78	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,576	34,82	35,06	0	34,1	34,64	-0,54	24	0	0	66,8	49,9	16,92	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,516	32,08	32,35	0	31,43	31,97	-0,54	24	0	0	66,4	50	16,4	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,535	33,51	33,77	0	32,83	33,37	-0,54	24	0	0	66,4	50,1	16,35	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,532	32,9	33,18	0	32,23	32,79	-0,56	24	0	0	66,5	50	16,49	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,56	34,35	34,61	0	33,67	34,2	-0,53	24	0	0	66,6	50	16,65	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,566	34,76	35,05	0	34,03	34,64	-0,61	24	0	0	66,4	49,8	16,57	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,566	34,88	35,16	0	34,17	34,73	-0,56	24	0	0	66,5	50	16,52	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,648	38,58	38,79	0	37,78	38,32	-0,54	24	0	0	67,2	50	17,2	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,616	36,68	36,89	0	35,9	36,44	-0,54	24	0	0	67,2	50,1	17,15	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,669	39,7	39,89	0	38,9	39,42	-0,52	24	0	0	67,2	50	17,21	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,641	38,79	39	0	38,04	38,55	-0,51	24	0	0	67	50,1	16,91	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,675	40,64	40,84	0	39,8	40,36	-0,56	24	0	0	67	50,1	16,95	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,678	41,31	41,51	0	40,46	41,03	-0,57	24	0	0	66,8	50	16,77	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,667	40,25	40,46	0	39,45	40,02	-0,57	24	0	0	67	50,1	16,9	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,742	42,76	42,91	0	41,9	42,44	-0,54	24	0	0	67,7	50	17,71	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,696	41,2	41,38	0	40,37	40,9	-0,53	24	0	0	67,4	50,2	17,26	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,682	41,34	41,54	0	40,49	41,07	-0,58	24	0	0	67,2	50,4	16,88	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,721	43,79	43,95	0	42,93	43,44	-0,51	24	0	0	67,1	50,3	16,83	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,679	40,75	40,95	0	39,94	40,48	-0,54	24	0	0	67,3	50,3	17,02	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,695	42,07	42,27	0	41,22	41,79	-0,57	24	0	0	67,1	50,3	16,86	0,7	0,7	-
Итого:	17,255	1040,44	1047,05	0	1019,47	1034,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,255															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1835,312	76331,81	75920,96	0	74524,28	75086,03
23.09.2022	1852,567	77372,25	76968,01	0	75543,75	76120,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:53:22