

#35928#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,573	36,36	36,47	0	35,57	35,99	-0,42	24	0	0	69,6	53,5	16,08	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,551	35,2	35,36	0	34,45	34,89	-0,44	24	0	0	69,5	53,5	16,01	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,594	37,42	37,51	0	36,62	37,03	-0,41	24	0	0	69,8	53,5	16,24	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,602	38,3	38,41	0	37,48	37,9	-0,42	24	0	0	69,8	53,7	16,16	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,567	36,81	36,88	0	36,01	36,39	-0,38	24	0	0	69,5	53,8	15,76	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,611	39,78	39,89	0	38,92	39,37	-0,45	24	0	0	69,7	54	15,73	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,546	35,78	35,95	0	35	35,46	-0,46	24	0	0	69,6	54	15,56	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,607	39,68	39,8	0	38,83	39,26	-0,43	24	0	0	69,7	54	15,63	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,606	40,15	40,26	0	39,31	39,72	-0,41	24	0	0	69,5	54,1	15,43	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,621	40,38	40,5	0	39,52	39,94	-0,42	24	0	0	69,8	54,1	15,72	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,668	42,79	42,89	0	41,86	42,29	-0,43	24	0	0	69,9	54	15,93	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,619	42,22	42,33	0	41,32	41,76	-0,44	24	0	0	68,9	54	14,95	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,557	36,13	36,26	0	35,35	35,79	-0,44	24	0	0	69,9	54,1	15,84	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,594	38,66	38,78	0	37,82	38,26	-0,44	24	0	0	69,7	54,1	15,65	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,587	38,91	39,03	0	38,07	38,5	-0,43	24	0	0	69,7	54,2	15,51	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,558	36,76	36,88	0	35,97	36,38	-0,41	24	0	0	69,7	54,2	15,52	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,614	40,68	40,78	0	39,8	40,23	-0,43	24	0	0	69,6	54,2	15,48	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,607	39,74	39,84	0	38,88	39,31	-0,43	24	0	0	69,7	54,2	15,58	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,557	37,22	37,36	0	36,42	36,84	-0,42	24	0	0	69,4	54,2	15,29	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,581	38,57	38,71	0	37,75	38,21	-0,46	24	0	0	69,6	54,1	15,5	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,576	37,8	37,95	0	36,98	37,43	-0,45	24	0	0	69,6	54,1	15,56	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,57	38,03	38,15	0	37,22	37,64	-0,42	24	0	0	69,4	54	15,36	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,601	39,85	39,99	0	39	39,46	-0,46	24	0	0	69,4	54	15,37	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,609	40,2	40,32	0	39,36	39,78	-0,42	24	0	0	69,6	54,1	15,52	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,677	43,6	43,69	0	42,65	43,09	-0,44	24	0	0	69,9	54	15,92	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,619	40,73	40,85	0	39,85	40,3	-0,45	24	0	0	69,6	54	15,56	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,61	40,29	40,42	0	39,45	39,89	-0,44	24	0	0	69,6	54	15,52	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,594	39,81	39,97	0	38,95	39,45	-0,5	24	0	0	69,3	54	15,28	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,61	40,04	40,17	0	39,16	39,63	-0,47	24	0	0	69,5	54	15,55	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,597	39,79	39,92	0	38,92	39,38	-0,46	24	0	0	69,4	53,9	15,42	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,656	41,57	41,67	0	40,65	41,14	-0,49	24	0	0	70,1	54	16,18	0,7	0,7	-
Итого:	18,539	1213,25	1216,99	0	1187,14	1200,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,539															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	2688,055	115033,28	114614,7	0	112311,66	113320,96
23.09.2023	2706,594	116246,53	115831,69	0	113498,8	114521,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:55:52