

#148852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,675	53,96	54,39	0	52,94	53,73	-0,79	24	0	0	64,5	51,7	12,76	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,163	62,26	63,23	0	61,45	62,48	-1,03	24	0	0	53,2	50,5	2,67	0,7	0,7	-
26.08.2025	0	3,5	4,13	0	3,5	4,13	-0,63	24	0	0	21,7	22,9	-1,23	0,7	0,7	-
27.08.2025	0	3,7	4,35	0	3,7	4,35	-0,65	24	0	0	21,1	21,5	-0,41	0,7	0,7	-
28.08.2025	0	3,65	4,33	0	3,65	4,33	-0,68	24	0	0	20,9	21	-0,07	0,7	0,7	-
29.08.2025	0	3,37	4,04	0	3,37	4,04	-0,67	24	0	0	20,9	20,8	0,12	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,206	23,47	24,14	0	23,14	23,89	-0,75	24	0	0	54,1	44,9	9,15	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,791	44,69	44,89	0	43,75	44,35	-0,6	24	0	0	68,3	50,3	18,04	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,632	36,09	36,21	0	35,34	35,78	-0,44	24	0	0	69	51,1	17,92	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,638	36,89	37	0	36,08	36,56	-0,48	24	0	0	68,8	51	17,75	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,643	36,69	36,77	0	35,91	36,3	-0,39	24	0	0	69	51,1	17,94	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,58	34,76	34,82	0	34,02	34,37	-0,35	24	0	0	68,6	51,5	17,09	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,606	35,64	35,71	0	34,89	35,24	-0,35	24	0	0	68,9	51,5	17,39	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,622	36,68	36,76	0	35,91	36,31	-0,4	24	0	0	68,8	51,5	17,32	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,64	37,39	37,49	0	36,59	37,05	-0,46	24	0	0	68,9	51,4	17,46	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,606	35,62	35,7	0	34,86	35,26	-0,4	24	0	0	68,9	51,5	17,4	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,629	36,5	36,58	0	35,73	36,13	-0,4	24	0	0	68,9	51,3	17,62	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,602	35,19	35,27	0	34,43	34,82	-0,39	24	0	0	68,9	51,4	17,52	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,628	36,86	36,99	0	36,11	36,53	-0,42	24	0	0	68,8	51,3	17,45	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,581	34,94	35,05	0	34,22	34,6	-0,38	24	0	0	68,6	51,6	16,99	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,645	37,4	37,54	0	36,61	37,07	-0,46	24	0	0	68,9	51,3	17,58	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,669	38	38,13	0	37,19	37,69	-0,5	24	0	0	69	51	18,06	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,629	36,28	36,4	0	35,52	35,95	-0,43	24	0	0	68,8	51,1	17,78	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,647	37	37,12	0	36,24	36,67	-0,43	24	0	0	69	51,1	17,9	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,657	37,74	37,9	0	36,94	37,41	-0,47	24	0	0	68,8	51	17,8	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,61	35,93	36,06	0	35,17	35,63	-0,46	24	0	0	68,7	51,3	17,37	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,63	36,44	36,58	0	35,67	36,13	-0,46	24	0	0	68,8	51,1	17,69	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,619	35,68	35,81	0	34,94	35,38	-0,44	24	0	0	68,9	51,2	17,77	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,674	37,55	37,7	0	36,76	37,27	-0,51	24	0	0	69,1	50,8	18,33	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,616	35,29	35,42	0	34,54	34,98	-0,44	24	0	0	68,8	50,9	17,83	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,621	35,3	35,45	0	34,55	35	-0,45	24	0	0	68,9	50,9	18,04	0,7	0,7	-
Итого:	16,259	1034,46	1041,96	0	1013,72	1029,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,259															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	936,157	57771,02	58614,04	0	56373,74	57723,48
23.09.2025	952,416	58805,48	59656	0	57387,46	58752,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:45:00