

#26449#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,711	38,99	39,14	0	38,2	38,69	-0,49	24	0	0	67,4	48,8	18,59	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,709	39,01	39,14	0	38,23	38,71	-0,48	24	0	0	67,4	48,8	18,6	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,738	39,53	39,62	0	38,71	39,2	-0,49	24	0	0	67,8	48,8	19,04	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,728	39,34	39,45	0	38,54	38,98	-0,44	24	0	0	67,7	48,8	18,91	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,738	39,3	39,41	0	38,49	38,98	-0,49	24	0	0	67,8	48,6	19,16	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,673	36,87	37,05	0	36,11	36,63	-0,52	24	0	0	67,4	48,7	18,66	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,807	69,66	69,25	0	68,18	68,65	-0,47	24	0	0	69,1	42,6	26,5	0,7	0,7	-
Итого:	6,104	302,7	303,06	0	296,46	299,84	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,104															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	996,424	41372,5	41072,45	0	40385,32	40615
30.09.2021	1002,528	41675,2	41375,51	0	40681,78	40914,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 16:40:46