

# #26450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8285  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123031  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,711	38,99	39,14	0	38,2	38,69	-0,49	24	0	0	67,4	48,8	18,59	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,709	39,01	39,14	0	38,23	38,71	-0,48	24	0	0	67,4	48,8	18,6	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,738	39,53	39,62	0	38,71	39,2	-0,49	24	0	0	67,8	48,8	19,04	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,728	39,34	39,45	0	38,54	38,98	-0,44	24	0	0	67,7	48,8	18,91	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,738	39,3	39,41	0	38,49	38,98	-0,49	24	0	0	67,8	48,6	19,16	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,673	36,87	37,05	0	36,11	36,63	-0,52	24	0	0	67,4	48,7	18,66	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,807	69,66	69,25	0	68,18	68,65	-0,47	24	0	0	69,1	42,6	26,5	0,7	0,7	-
01.10.2021	2,437	88,55	87,93	0	86,63	87,2	-0,57	24	0	0	70	41,8	28,19	0,7	0,7	-
02.10.2021	2,72	97	96,29	0	94,88	95,52	-0,64	24	0	0	70	41,3	28,7	0,7	0,7	-
03.10.2021	2,48	88,31	87,64	0	86,37	86,92	-0,55	24	0	0	69,8	41,1	28,76	0,7	0,7	-
04.10.2021	2,215	78,71	78,16	0	76,98	77,55	-0,57	24	0	0	69,7	40,9	28,81	0,7	0,7	-
05.10.2021	2,135	75,82	75,32	0	74,19	74,71	-0,52	24	0	0	69,6	40,8	28,8	0,7	0,7	-
06.10.2021	2,175	77	76,49	0	75,32	75,91	-0,59	24	0	0	69,6	40,7	28,89	0,7	0,7	-
07.10.2021	2,272	81,23	80,7	0	79,47	80,08	-0,61	24	0	0	69,7	41	28,63	0,7	0,7	-
08.10.2021	2,637	103,12	102,51	0	100,87	101,57	-0,7	24	0	0	70,1	43,9	26,18	0,7	0,7	-
09.10.2021	2,637	109,45	108,86	0	107,05	107,78	-0,73	24	0	0	70,1	45,5	24,65	0,7	0,7	-
10.10.2021	2,656	109,56	108,92	0	107,13	107,86	-0,73	24	0	0	70,3	45,4	24,84	0,7	0,7	-
11.10.2021	2,864	110,26	109,61	0	107,82	108,63	-0,81	24	0	0	70,2	43,6	26,57	0,7	0,7	-
12.10.2021	2,775	104,04	103,51	0	101,75	102,62	-0,87	24	0	0	70,1	42,8	27,28	0,7	0,7	-
13.10.2021	2,835	106,56	105,91	0	104,19	104,97	-0,78	24	0	0	70,3	43,1	27,24	0,7	0,7	-
14.10.2021	2,801	107,89	107,15	0	105,5	106,2	-0,7	24	0	0	70,3	43,7	26,57	0,7	0,7	-
15.10.2021	2,33	77,39	77,18	0	75,73	76,63	-0,9	24	0	0	69,6	38,8	30,81	0,7	0,7	-
16.10.2021	2,591	90,12	89,72	0	88,14	89,04	-0,9	24	0	0	69,8	40,4	29,43	0,7	0,7	-
17.10.2021	2,692	92,84	92,39	0	90,81	91,67	-0,86	24	0	0	70	40,3	29,7	0,7	0,7	-
18.10.2021	2,606	92,52	92,06	0	90,51	91,34	-0,83	24	0	0	70	41,2	28,83	0,7	0,7	-
19.10.2021	3,04	120,02	119,28	0	117,38	118,18	-0,8	24	0	0	70,2	44,3	25,93	0,7	0,7	-
20.10.2021	2,266	80,49	80,02	0	78,74	79,43	-0,69	24	0	0	69,7	40,9	28,8	0,7	0,7	-
21.10.2021	2,19	78,61	78,16	0	76,9	77,54	-0,64	24	0	0	69,5	41	28,51	0,7	0,7	-
22.10.2021	2,969	111,26	110,8	0	108,8	109,84	-1,04	24	0	0	70,2	42,8	27,32	0,7	0,7	-
23.10.2021	3,095	120,36	119,84	0	117,7	118,75	-1,05	24	0	0	70,2	43,9	26,33	0,7	0,7	-
Итого:	65,522	2503,81	2491,51	0	2449,32	2469,78	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,522															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	996,424	41372,5	41072,45	0	40385,32	40615
23.10.2021	1061,946	43876,31	43563,96	0	42834,64	43084,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2021 19:02:36