

#26472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,714	42,78	42,96	0	41,92	42,45	-0,53	24	0	0	67,3	50,3	17	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,737	43,77	43,93	0	42,86	43,4	-0,54	24	0	0	67,4	50,3	17,14	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,668	41,42	41,62	0	40,62	41,14	-0,52	24	0	0	67	50,5	16,48	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,711	43,16	43,33	0	42,28	42,82	-0,54	24	0	0	67,2	50,4	16,83	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,68	41,62	41,82	0	40,79	41,35	-0,56	24	0	0	67,1	50,4	16,72	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,706	42,75	42,92	0	41,89	42,42	-0,53	24	0	0	67,2	50,3	16,86	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,651	41,15	41,36	0	40,32	40,89	-0,57	24	0	0	66,6	50,5	16,12	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,69	42,42	42,62	0	41,57	42,15	-0,58	24	0	0	67	50,4	16,63	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,81	48,72	48,83	0	47,74	48,27	-0,53	24	0	0	67,2	50,3	16,96	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,653	39,99	40,21	0	39,21	39,74	-0,53	24	0	0	66,9	50,2	16,69	0,7	0,7	-
04.10.2022	1,363	60,53	60,53	0	59,3	59,96	-0,66	24	0	0	68	45	23	0,7	0,7	-
Итого:	8,383	488,31	490,13	0	478,5	484,59	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,383															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1852,567	77372,25	76968,01	0	75543,75	76120,88
04.10.2022	1860,95	77860,56	77458,14	0	76022,25	76605,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:58:41