

#99535#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,584	49,7	49,78	0	48,63	49,01	-0,38	24	0	0	69,6	57,6	12,01	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,592	51,25	51,36	0	50,16	50,55	-0,39	24	0	0	69,5	57,7	11,8	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,577	51,72	51,83	0	50,61	51,03	-0,42	24	0	0	69	57,6	11,44	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,575	49,51	49,6	0	48,39	48,85	-0,46	24	0	0	69,6	57,7	11,87	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,605	52,19	52,32	0	51,06	51,51	-0,45	24	0	0	69,5	57,6	11,86	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,667	56,59	56,74	0	55,33	55,89	-0,56	24	0	0	69,8	57,8	12,08	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,617	52,05	52,18	0	50,91	51,39	-0,48	24	0	0	69,7	57,6	12,11	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,599	50,59	50,7	0	49,5	49,93	-0,43	24	0	0	69,7	57,6	12,11	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,618	52,74	52,86	0	51,57	52,06	-0,49	24	0	0	69,6	57,7	11,97	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,681	57,34	57,47	0	56,09	56,6	-0,51	24	0	0	69,7	57,5	12,18	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,654	53,93	54,04	0	52,75	53,21	-0,46	24	0	0	69,7	57,3	12,39	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,65	54,64	54,81	0	53,45	53,98	-0,53	24	0	0	69,6	57,5	12,19	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,726	60,68	60,89	0	59,35	59,95	-0,6	24	0	0	70	57,8	12,21	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,671	55,77	55,94	0	54,51	55,09	-0,58	24	0	0	70	57,8	12,29	0,7	0,7	-
08.10.2024	1,729	88,84	89,41	0	86,88	88,35	-1,47	24	0	0	70,1	50,2	19,93	0,7	0,7	-
09.10.2024	2,755	113,98	114,76	0	111,45	113,62	-2,17	24	0	0	70,9	46,1	24,75	0,7	0,7	-
10.10.2024	2,592	108,64	109,33	0	106,22	108,24	-2,02	24	0	0	70,9	46,4	24,43	0,7	0,7	-
11.10.2024	2,628	110,72	111,53	0	108,24	110,41	-2,17	24	0	0	70,7	46,4	24,29	0,7	0,7	-
12.10.2024	3,026	135,19	136,57	0	132,14	135,11	-2,97	24	0	0	70,9	48	22,91	0,7	0,7	-
13.10.2024	3,258	147,84	149,4	0	144,52	147,77	-3,25	24	0	0	71	48,4	22,57	0,7	0,7	-
14.10.2024	2,652	110,99	111,86	0	108,5	110,69	-2,19	24	0	0	71,1	46,6	24,45	0,7	0,7	-
15.10.2024	2,819	121,4	122,52	0	118,67	121,25	-2,58	24	0	0	70,9	47,1	23,78	0,7	0,7	-
16.10.2024	3,224	149,13	150,87	0	145,79	149,19	-3,4	24	0	0	71,1	48,9	22,14	0,7	0,7	-
17.10.2024	3,127	140,47	141,97	0	137,24	140,38	-3,14	24	0	0	71,5	48,7	22,8	0,7	0,7	-
18.10.2024	2,927	127,99	129,23	0	125,05	127,83	-2,78	24	0	0	71,8	48,3	23,41	0,7	0,7	-
19.10.2024	2,938	128,17	129,5	0	125,24	128,12	-2,88	24	0	0	71,8	48,3	23,47	0,7	0,7	-
20.10.2024	3,021	135,55	136,94	0	132,43	135,4	-2,97	24	0	0	71,9	49,1	22,82	0,7	0,7	-
21.10.2024	2,608	110,08	110,96	0	107,54	109,77	-2,23	24	0	0	71,8	47,5	24,27	0,7	0,7	-
22.10.2024	2,375	100,57	101,24	0	98,26	100,16	-1,9	24	0	0	71,9	47,8	24,17	0,7	0,7	-
23.10.2024	2,416	104,75	105,49	0	102,36	104,34	-1,98	24	0	0	71,7	48,1	23,66	0,7	0,7	-
Итого:	52,911	2683,01	2702,1	0	2622,84	2669,68	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,911															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	121,129	8200,32	8187,78	0	8017,9	8069,66
23.10.2024	174,04	10883,33	10889,88	0	10640,74	10739,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:16:08