

#64528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 4,011 | 172,21 | 172,32 | 0 | 168,16 | 170,4 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 48,8 | 23,87 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 4,509 | 186,98 | 187,03 | 0 | 182,25 | 184,75 | -2,5 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 51,1 | 24,75 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 4,838 | 196,04 | 195,92 | 0 | 190,8 | 193,4 | -2,6 | 24 | 0 | 0 | 78 | 52,6 | 25,36 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 5,166 | 214,42 | 214,04 | 0 | 208,41 | 211 | -2,59 | 24 | 0 | 0 | 80 | 55,2 | 24,8 | 0,7 | 0,7 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 5,414 | 245,86 | 245,44 | 0 | 238,83 | 241,58 | -2,75 | 24 | 0 | 0 | 81 | 58,4 | 22,68 | 0,7 | 0,7 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 5,502 | 235,81 | 235,34 | 0 | 229,05 | 231,74 | -2,69 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 57,3 | 24,02 | 0,7 | 0,7 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 5,014 | 198,8 | 198,43 | 0 | 193,24 | 195,72 | -2,48 | 24 | 0 | 0 | 80 | 54,1 | 25,96 | 0,7 | 0,7 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 4,844 | 200,15 | 200,01 | 0 | 194,82 | 197,38 | -2,56 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 52,9 | 24,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.12.2023 | 4,728 | 193,36 | 193,25 | 0 | 188,31 | 190,82 | -2,51 | 24 | 0 | 0 | 77 | 51,9 | 25,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.12.2023 | 4,782 | 196,76 | 196,64 | 0 | 191,69 | 194,21 | -2,52 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 51,6 | 24,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2023 | 4,664 | 196,23 | 196,21 | 0 | 191,2 | 193,75 | -2,55 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 51,9 | 24,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2023 | 5,003 | 197,62 | 197,3 | 0 | 192,22 | 194,74 | -2,52 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 53,1 | 26,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2023 | 5,354 | 214,74 | 214,32 | 0 | 208,6 | 211,29 | -2,69 | 24 | 0 | 0 | 81 | 55,3 | 25,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2023 | 4,863 | 185,26 | 185,18 | 0 | 180,22 | 182,85 | -2,63 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 51,9 | 27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2023 | 5,254 | 210,29 | 209,95 | 0 | 204,36 | 207,03 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 54,7 | 25,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2023 | 5,237 | 204,31 | 204,11 | 0 | 198,56 | 201,36 | -2,8 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 54 | 26,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2023 | 4,865 | 194,63 | 194,77 | 0 | 189,48 | 192,34 | -2,86 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 51,8 | 25,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2023 | 4,535 | 193,92 | 194,09 | 0 | 189,11 | 191,76 | -2,65 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 50,8 | 23,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2023 | 4,307 | 192,98 | 193,2 | 0 | 188,43 | 190,96 | -2,53 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 50 | 22,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2023 | 4,459 | 199,42 | 199,56 | 0 | 194,56 | 197,16 | -2,6 | 24 | 0 | 0 | 74 | 51,1 | 22,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2023 | 4,509 | 184,33 | 184,42 | 0 | 179,57 | 182,17 | -2,6 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 51,3 | 25,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2023 | 4,345 | 188,67 | 188,84 | 0 | 184,09 | 186,62 | -2,53 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,4 | 23,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2023 | 3,756 | 156,45 | 156,57 | 0 | 152,82 | 154,94 | -2,12 | 24 | 0 | 0 | 72 | 47,4 | 24,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2023 | 3,168 | 126,53 | 126,49 | 0 | 123,62 | 125,26 | -1,64 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,1 | 25,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2023 | 3,451 | 140,6 | 140,68 | 0 | 137,38 | 139,24 | -1,86 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 46,5 | 25,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2023 | 3,367 | 134,74 | 134,83 | 0 | 131,68 | 133,5 | -1,82 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 46 | 25,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2023 | 3,865 | 164,7 | 164,89 | 0 | 160,9 | 163,12 | -2,22 | 24 | 0 | 0 | 72 | 47,9 | 24,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2023 | 4,003 | 179,81 | 180,15 | 0 | 175,66 | 178,08 | -2,42 | 24 | 0 | 0 | 72 | 49,2 | 22,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2023 | 4,325 | 200,34 | 200,91 | 0 | 195,61 | 198,46 | -2,85 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 50,8 | 22,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2023 | 4,663 | 208,65 | 209,2 | 0 | 203,5 | 206,59 | -3,09 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51,8 | 22,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 136,801 | 5714,61 | 5714,09 | 0 | 5567,13 | 5642,22 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 136,801 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 23.11.2023 | 2859,361 | 122792,71 | 122372,12 | 0 | 119894,14 | 120991,25 |
| 23.12.2023 | 2996,162 | 128507,32 | 128086,21 | 0 | 125461,27 | 126633,47 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:09:28