

#26446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 4,964 | 181,54 | 180,14 | 0 | 176,53 | 177,93 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 51,2 | 28,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.12.2021 | 5,235 | 209,11 | 207,6 | 0 | 203,4 | 204,87 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 79 | 53,3 | 25,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.12.2021 | 4,756 | 173,06 | 171,81 | 0 | 168,4 | 169,8 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 50,4 | 28,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.12.2021 | 5,732 | 241,26 | 239,6 | 0 | 234,26 | 235,94 | -1,68 | 24 | 0 | 0 | 81,9 | 57,4 | 24,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.12.2021 | 5,987 | 265,58 | 264,84 | 0 | 257,66 | 260,47 | -2,81 | 24 | 0 | 0 | 83 | 59,8 | 23,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.12.2021 | 5,344 | 206,38 | 205,07 | 0 | 200,6 | 202,34 | -1,74 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 53,5 | 26,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.12.2021 | 4,706 | 179,98 | 178,85 | 0 | 175,36 | 176,8 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 49,4 | 26,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.12.2021 | 3,951 | 144,53 | 144,06 | 0 | 141,18 | 142,71 | -1,53 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 44,4 | 28,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.01.2022 | 3,806 | 143,09 | 142,87 | 0 | 139,76 | 141,51 | -1,75 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 45,1 | 27,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2022 | 3,67 | 139,56 | 139,18 | 0 | 136,29 | 137,84 | -1,55 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 45,4 | 26,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2022 | 3,641 | 131,66 | 131,44 | 0 | 128,6 | 130,27 | -1,67 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 43,9 | 28,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2022 | 3,586 | 130,39 | 130,24 | 0 | 127,34 | 129,03 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 44,1 | 28,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2022 | 4,263 | 172,2 | 171,57 | 0 | 168,15 | 169,78 | -1,63 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 47,2 | 25,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2022 | 4,6 | 193,43 | 192,2 | 0 | 188,71 | 189,98 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 49,8 | 24,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2022 | 4,896 | 209,22 | 207,94 | 0 | 203,9 | 205,3 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 52,1 | 24,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2022 | 4,732 | 184,17 | 182,92 | 0 | 179,47 | 180,77 | -1,3 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 50 | 26,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2022 | 4,906 | 186,89 | 185,79 | 0 | 181,95 | 183,55 | -1,6 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 50,7 | 26,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2022 | 4,849 | 184,61 | 183,3 | 0 | 179,5 | 180,92 | -1,42 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 52,8 | 27,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2022 | 4,801 | 174,08 | 172,77 | 0 | 169,37 | 170,74 | -1,37 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 50,2 | 28,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2022 | 4,883 | 189,6 | 188,43 | 0 | 184,57 | 186,08 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 78 | 51,6 | 26,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2022 | 3,975 | 145,93 | 145,71 | 0 | 142,42 | 144,28 | -1,86 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 45,9 | 27,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2022 | 3,691 | 147,54 | 147,52 | 0 | 144,25 | 146,12 | -1,87 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 44,8 | 25,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2022 | 4,125 | 182,1 | 181,42 | 0 | 177,98 | 179,49 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 48 | 23,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2022 | 4,737 | 197,61 | 196,51 | 0 | 192,79 | 194,26 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 49,8 | 24,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2022 | 4,064 | 159,18 | 158,73 | 0 | 155,41 | 157,08 | -1,67 | 24 | 0 | 0 | 73 | 46,9 | 26,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2022 | 4,199 | 178,46 | 177,66 | 0 | 174,28 | 175,72 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 48,4 | 24,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2022 | 4,165 | 167,34 | 166,88 | 0 | 163,44 | 165,15 | -1,71 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 47 | 25,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2022 | 4,494 | 190,13 | 189,23 | 0 | 185,51 | 187,02 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 49,8 | 24,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2022 | 4,533 | 183,9 | 182,95 | 0 | 179,32 | 180,83 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 49,6 | 25,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2022 | 4,391 | 177,08 | 176,17 | 0 | 172,76 | 174,17 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 49,2 | 25,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2022 | 4,716 | 194,03 | 192,79 | 0 | 189,27 | 190,58 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 49,6 | 24,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 140,398 | 5563,64 | 5536,19 | 0 | 5422,43 | 5471,33 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 140,398 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 1293,826 | 53105,03 | 52743,5 | 0 | 51839,53 | 52164,2 |
| 23.01.2022 | 1434,224 | 58668,67 | 58279,69 | 0 | 57261,96 | 57635,53 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2022 7:50:06