

#121312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград

4113

8099

ТВ7 (АСЦП)

17056050

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,124	0	30,915	24,01	0	30,386	23,776	0	24	0	61	45,4	0,35	0,04	-
25.02.2025	3,244	0	32,28	24,902	0	31,724	24,656	0	24	0	61,1	45,9	0,36	0,1	-
26.02.2025	3,315	0	32,585	24,777	0	32,024	24,527	0	24	0	61,1	46,3	0,36	0,06	-
27.02.2025	3,038	0	31,344	24,555	0	30,808	24,305	0	24	0	61,1	46,4	0,35	0,02	-
28.02.2025	3,317	0	32,726	24,636	0	32,162	24,382	0	24	0	61,2	46,8	0,36	0,11	-
01.03.2025	3,276	0	32,364	24,395	0	31,808	24,145	0	24	0	61,1	46,6	0,34	0,01	-
02.03.2025	3,48	0	32,972	24,174	0	32,408	23,929	0	24	0	61	46,3	0,35	0	-
03.03.2025	3,169	0	32,007	24,896	0	31,459	24,648	0	24	0	61	45,9	0,36	0	-
04.03.2025	3,447	0	33,068	24,535	0	32,5	24,287	0	24	0	61	46,3	0,36	0	-
05.03.2025	3,411	0	32,894	24,535	0	32,33	24,288	0	24	0	61	46,3	0,38	0	-
06.03.2025	3,281	0	32,194	24,242	0	31,642	23,995	0	24	0	61,1	46,5	0,36	0	-
07.03.2025	3,191	0	31,688	23,937	0	31,146	23,691	0	24	0	61,1	46,7	0,37	0,01	-
08.03.2025	3,012	0	30,097	23,006	0	29,58	22,773	0	24	0	61,1	46,4	0,34	0,03	-
09.03.2025	3,476	0	32,415	23,311	0	31,857	23,071	0	24	0	61,2	46,8	0,38	0,1	-
10.03.2025	2,979	0	31,208	24,511	0	30,671	24,258	0	24	0	61,2	47	0,37	0,14	-
11.03.2025	3,254	0	31,805	23,77	0	31,259	23,525	0	24	0	61,1	46,7	0,32	0	-
12.03.2025	3,275	0	31,273	23,083	0	30,737	22,853	0	24	0	61,1	46,3	0,36	0,21	-
13.03.2025	3,156	0	30,81	23,45	0	30,283	23,222	0	24	0	61	45,8	0,35	0,25	-
14.03.2025	3,093	0	31,103	23,991	0	30,571	23,749	0	24	0	61	46,3	0,37	0,04	-
15.03.2025	3,435	0	32,35	23,75	0	31,793	23,51	0	24	0	61,1	46,2	0,35	0,04	-
16.03.2025	3,464	0	32,294	23,339	0	31,743	23,106	0	24	0	60,9	46,1	0,36	0	-
17.03.2025	3,355	0	32,092	23,846	0	31,543	23,606	0	24	0	61	46,2	0,35	0	-
18.03.2025	3,253	0	31,725	23,952	0	31,183	23,715	0	24	0	60,9	45,9	0,36	0	-
19.03.2025	3,305	0	31,98	23,98	0	31,435	23,741	0	24	0	61	46,1	0,37	0	-
20.03.2025	3,209	0	31,686	24,067	0	31,142	23,824	0	24	0	61,1	46,3	0,39	0,02	-
21.03.2025	3,049	0	30,984	24,094	0	30,452	23,85	0	24	0	61,1	46,4	0,37	0,01	-
22.03.2025	2,935	0	27,581	20,188	0	27,11	19,986	0	24	0	61	46	0,33	0,05	-
23.03.2025	3,412	0	31,656	22,646	0	31,123	22,422	0	24	0	60,5	46	0,36	0,04	-
Итого:	90,955	0	888,096	668,578	0	872,879	661,84	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,724														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3562,048	37901,97	29620,706	0	37239,878	29296,671	0	27295	915
23.03.2025	3653,004	38790,065	30289,281	0	38112,756	29958,513	0	27967	915

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:08:29