

#126428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград
4113
8099
ТВ7 (АСЦП)
17056050
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,132	0	31,475	24,031	0	30,933	23,784	0	24	0	61,1	46,8	0,36	0,06	6,8
25.03.2025	3,231	0	31,85	23,912	0	31,302	23,663	0	24	0	61,1	46,9	0,37	0,05	5,5
26.03.2025	3,366	0	32,417	23,794	0	31,86	23,546	0	24	0	61,1	47,1	0,36	0	4,4
27.03.2025	3,025	0	30,102	22,987	0	29,587	22,755	0	24	0	61	46,4	0,36	0	6,9
28.03.2025	3,004	0	29,684	22,58	0	29,175	22,35	0	24	0	61,1	46,5	0,38	0,05	5,7
29.03.2025	3,149	0	31,347	23,748	0	30,808	23,503	0	24	0	61,2	47	0,38	0,19	8,9
30.03.2025	3,182	0	31,794	23,904	0	31,245	23,652	0	24	0	61,2	47,2	0,37	0,03	9,9
31.03.2025	3,092	0	31,026	23,521	0	30,492	23,279	0	24	0	61,2	46,9	0,35	0,04	6,8
01.04.2025	3,168	0	31,487	23,902	0	30,946	23,657	0	24	0	61,1	46,7	0,37	0	5,9
02.04.2025	3,254	0	31,858	23,809	0	31,308	23,562	0	24	0	61,2	46,9	0,38	0,04	-
03.04.2025	2,913	0	30,458	23,951	0	29,933	23,703	0	24	0	61,2	46,9	0,37	0,13	-
04.04.2025	2,939	0	30,589	23,92	0	30,064	23,672	0	24	0	61,1	46,9	0,37	0	-
05.04.2025	3,236	0	31,097	22,956	0	30,562	22,725	0	24	0	61,1	46,6	0,37	0,42	-
06.04.2025	3,467	0	32,256	23,16	0	31,704	22,932	0	24	0	61	46,4	0,37	0,59	-
07.04.2025	3,039	0	30,894	23,848	0	30,363	23,608	0	24	0	61,1	46,6	0,36	0,26	-
08.04.2025	3,199	0	27,459	18,756	0	26,99	18,578	0	24	0	60,9	45,2	0,3	0,25	-
09.04.2025	2,926	0	19,827	10,651	0	19,496	10,568	0	24	0	60,2	40,8	0,35	0,09	-
10.04.2025	2,763	0	21,683	13,227	0	21,324	13,105	0	24	0	60	44,2	0,35	0,14	-
11.04.2025	3,237	0	29,538	21,107	0	29,034	20,9	0	24	0	60,8	45,7	0,36	0,06	-
12.04.2025	3,123	0	30,394	22,98	0	29,874	22,752	0	24	0	61	46	0,39	0,04	-
13.04.2025	3,418	0	30,79	21,326	0	30,267	21,112	0	24	0	60,8	46,5	0,34	0,29	-
14.04.2025	2,936	0	29,114	22,233	0	28,616	22,015	0	24	0	61	46,1	0,4	0,4	-
15.04.2025	2,821	0	28,919	22,216	0	28,423	21,988	0	24	0	61	46,9	0,36	0,28	-
16.04.2025	2,938	0	28,55	21,348	0	28,06	21,134	0	24	0	61	46,2	0,35	0,16	-
17.04.2025	3,236	0	29,84	21,15	0	29,334	20,939	0	24	0	60,7	46,3	0,37	0,2	-
18.04.2025	2,862	0	28,415	21,549	0	27,932	21,336	0	24	0	60,9	46,3	0,36	0,53	-
19.04.2025	3,041	0	29,257	21,39	0	28,76	21,174	0	24	0	60,8	46,8	0,36	0,41	-
20.04.2025	2,849	0	27,521	20,285	0	27,058	20,088	0	24	0	60,5	46	0,38	0,48	-
21.04.2025	2,714	0	27,676	21,262	0	27,206	21,053	0	24	0	60,7	46,3	0,36	0,45	-
22.04.2025	2,876	0	27,411	20,303	0	26,949	20,107	0	24	0	60,6	45,5	0,36	0,19	-
23.04.2025	3,033	0	28,513	20,864	0	28,036	20,669	0	24	0	60,3	45	0,39	0,49	-
Итого:	95,169	0	913,241	674,67	0	897,641	667,909	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,731														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3653,004	38790,065	30289,281	0	38112,756	29958,513	0	27967	915
23.04.2025	3748,175	39703,306	30963,951	0	39010,4	30626,423	0	28711	915

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:58:29