

#133929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград
4113
8099
ТВ7 (АСЦП)
17056050
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	3,281	0	30,94	22,078	0	30,443	21,876	0	24	0	59	44,4	0,4	0,26	-
25.05.2025	3,139	0	30,56	22,187	0	30,073	21,984	0	24	0	58,7	44,5	0,39	0,28	-
26.05.2025	3,166	0	30,778	22,166	0	30,287	21,96	0	24	0	58,7	44,7	0,4	0,29	-
27.05.2025	3,142	0	30,57	22,292	0	30,078	22,085	0	24	0	59	44,8	0,41	0,3	-
28.05.2025	3,049	0	30,289	22,406	0	29,794	22,194	0	24	0	59,4	45,3	0,4	0,52	-
29.05.2025	3,063	0	31,926	24,303	0	31,409	24,067	0	24	0	59,3	45,6	0,41	0,27	-
30.05.2025	3,071	0	31,309	23,448	0	30,803	23,222	0	24	0	59,2	45,5	0,39	0,2	-
31.05.2025	3,114	0	30,184	21,733	0	29,707	21,534	0	24	0	58,5	44,4	0,4	0,15	-
01.06.2025	3,1	0	30,182	21,694	0	29,707	21,496	0	24	0	58,5	44,6	0,41	0,4	-
02.06.2025	3,16	0	30,37	21,657	0	29,882	21,452	0	24	0	59,1	45,2	0,4	0,36	-
03.06.2025	3,067	0	30,075	21,667	0	29,6	21,468	0	24	0	58,4	44,6	0,4	0,31	-
04.06.2025	1,551	0	29,116	22,079	0	28,88	21,959	0	24	0	40	34,3	0,16	0,36	-
05.06.2025	0,54	0	13,318	9,583	0	13,265	9,554	0	24	0	31	27,6	0,15	0,03	-
06.06.2025	0,343	0	4,119	0,99	0	4,105	0,989	0	24	0	28,6	20,5	0,26	0	-
07.06.2025	0,194	0	2,645	0,655	0	2,638	0,654	0	24	0	26,1	19,4	0,23	0	-
08.06.2025	0,142	0	2,095	0,642	0	2,09	0,641	0	24	0	25,4	19,1	0,18	0	-
09.06.2025	0,106	0	1,793	0,488	0	1,789	0,488	0	24	0	22,8	18,3	0,13	0	-
10.06.2025	0,129	0	2,017	0,382	0	2,014	0,382	0	24	0	22,6	17,2	0,14	0	-
11.06.2025	0,119	0	2,036	0,374	0	2,033	0,374	0	24	0	21,2	17	0,13	0	-
12.06.2025	0,114	0	2,031	0,351	0	2,029	0,351	0	24	0	20,4	16,4	0,12	0	-
13.06.2025	0,114	0	1,991	0,265	0	1,989	0,265	0	24	0	20,1	16,2	0,12	0	-
14.06.2025	0,109	0	1,946	0,278	0	1,944	0,278	0	24	0	20	16,2	0,13	0	-
15.06.2025	0,088	0	1,653	0,252	0	1,651	0,252	0	24	0	19,6	16,6	0,13	0	-
16.06.2025	0,118	0	5,037	3,197	0	5,032	3,193	0	24	0	20	20,3	0,17	0	-
17.06.2025	1,844	0	29,565	21,847	0	29,357	21,769	0	24	0	37,1	28,2	0,43	0,08	-
18.06.2025	3,482	0	31,817	21,523	0	31,312	21,32	0	24	0	58,7	45	0,45	0,13	-
19.06.2025	3,033	0	30,019	22,007	0	29,538	21,799	0	24	0	59	45	0,4	0,1	-
20.06.2025	2,983	0	29,851	22,118	0	29,37	21,908	0	24	0	59,1	45,1	0,42	0,14	-
21.06.2025	2,993	0	30,032	22,246	0	29,549	22,038	0	24	0	59	45	0,41	0,33	-
22.06.2025	3,19	0	30,919	21,953	0	30,427	21,748	0	24	0	58,7	45,2	0,39	0,41	-
23.06.2025	3,013	0	30,196	22,186	0	29,711	21,978	0	24	0	58,9	45,2	0,41	0,53	-
Итого:	58,557	0	619,379	439,047	0	610,506	435,278	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,986														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	3843,445	40589,548	31592,75	0	39882,725	31249,729	0	29431	915
23.06.2025	3902	41208,927	32031,797	0	40493,232	31685,007	0	30175	915

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 9:58:24