

#145232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград

4113

8099

ТВ7 (АСЦП)

17056050

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,728	0	31,068	24,764	0	30,554	24,509	0	24	0	59,9	47	0,39	0,16	-
25.07.2025	2,814	0	31,47	24,746	0	30,95	24,489	0	24	0	59,9	47	0,42	0,18	-
26.07.2025	2,76	0	31,335	24,904	0	30,815	24,647	0	24	0	60,1	47,2	0,41	0,39	-
27.07.2025	2,787	0	31,373	24,674	0	30,855	24,42	0	24	0	60	47,2	0,4	0,37	-
28.07.2025	2,863	0	31,673	24,649	0	31,146	24,394	0	24	0	60,1	47,3	0,42	0,39	-
29.07.2025	2,62	0	30,507	24,75	0	30,004	24,498	0	24	0	59,8	46,8	0,39	0,14	-
30.07.2025	2,966	0	31,826	24,379	0	31,302	24,132	0	24	0	59,7	46,7	0,4	0,29	-
31.07.2025	2,948	0	31,757	24,431	0	31,233	24,181	0	24	0	59,8	46,8	0,41	0,1	-
01.08.2025	2,779	0	31,131	24,711	0	30,616	24,457	0	24	0	59,9	46,8	0,4	0,12	-
02.08.2025	2,854	0	31,501	24,574	0	30,985	24,323	0	24	0	59,6	46,7	0,41	0,1	-
03.08.2025	2,223	0	25,339	20,231	0	24,922	20,024	0	24	0	59,7	46,7	0,35	0,11	-
04.08.2025	1,3	0	14,658	10,141	0	14,452	10,042	0	22	2	54,3	45,4	0,17	0,08	-
05.08.2025	2,672	0	30,044	23,594	0	29,537	23,34	0	24	0	60,4	47,9	0,39	0,12	-
06.08.2025	2,872	0	30,128	22,994	0	29,627	22,759	0	24	0	60,1	46,6	0,39	0,02	-
07.08.2025	3,093	0	31,077	23,291	0	30,559	23,055	0	24	0	60,3	46,4	0,41	0,01	-
08.08.2025	2,998	0	31,036	23,447	0	30,519	23,205	0	24	0	60,2	46,8	0,41	0,02	-
09.08.2025	3,014	0	31,801	24,365	0	31,27	24,115	0	24	0	60,2	46,8	0,39	0,09	-
10.08.2025	3,084	0	31,455	23,524	0	30,936	23,286	0	24	0	59,9	46,4	0,38	0,08	-
11.08.2025	2,841	0	30,55	23,899	0	30,045	23,659	0	24	0	60	46,2	0,4	0,03	-
12.08.2025	2,933	0	31,039	23,859	0	30,525	23,619	0	24	0	59,9	46,4	0,41	0,08	-
13.08.2025	3,069	0	31,786	23,683	0	31,262	23,439	0	24	0	59,8	47	0,41	0,12	-
14.08.2025	2,542	0	29,247	23,726	0	28,762	23,485	0	24	0	60	46,7	0,4	0,19	-
15.08.2025	2,601	0	29,479	23,608	0	28,989	23,365	0	24	0	60,2	47	0,42	0,19	-
16.08.2025	2,39	0	28,569	23,868	0	28,099	23,632	0	24	0	59,8	46,2	0,38	0,18	-
17.08.2025	2,681	0	29,549	23,448	0	29,068	23,218	0	24	0	59,4	45,9	0,38	0,12	-
18.08.2025	2,459	0	22,076	14,813	0	21,716	14,668	0	24	0	59,3	45,7	0,25	0,05	-
19.08.2025	1,801	0	12,679	5,704	0	12,481	5,648	0	24	0	58	46,1	0,27	0,08	-
20.08.2025	2,475	0	29,66	24,143	0	29,177	23,898	0	24	0	59,5	46,8	0,39	0,29	-
21.08.2025	2,539	0	28,779	23,236	0	28,312	23,009	0	24	0	59,4	45,7	0,38	0,14	-
22.08.2025	2,619	0	28,494	22,522	0	28,033	22,307	0	24	0	59,2	45,3	0,37	0,14	-
23.08.2025	2,627	0	28,246	21,9	0	27,81	21,702	0	24	0	57,9	44,1	0,37	0,05	-
Итого:	82,952	0	899,332	696,578	0	884,561	689,525	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,813														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	3990,297	42166,559	32768,333	0	41435,382	32414,211	0	30895	915
23.08.2025	4073,252	43065,89	33464,916	0	42319,941	33103,733	0	31637	917

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 8:00:00