

#64059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 39-41, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8099
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 17056050
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 3,575 | 0 | 41,131 | 33,278 | 0 | 40,412 | 32,907 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 49,1 | 0,42 | 0,4 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 3,353 | 0 | 41,561 | 34,95 | 0 | 40,826 | 34,553 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,5 | 0,43 | 0,41 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 3,53 | 0 | 42,134 | 34,58 | 0 | 41,39 | 34,185 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,7 | 0,43 | 0,41 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 3,344 | 0 | 41,428 | 34,487 | 0 | 40,699 | 34,09 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,8 | 0,43 | 0,41 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 3,328 | 0 | 41,151 | 34,53 | 0 | 40,424 | 34,136 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,5 | 0,43 | 0,41 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 3,288 | 0 | 44,726 | 38,765 | 0 | 43,938 | 38,313 | 0 | 24 | 0 | 62 | 50 | 0,43 | 0,41 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 3,196 | 0 | 43,645 | 38,202 | 0 | 42,876 | 37,76 | 0 | 24 | 0 | 62 | 49,9 | 0,43 | 0,41 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 3,396 | 0 | 38,301 | 30,948 | 0 | 37,628 | 30,606 | 0 | 24 | 0 | 62 | 48,7 | 0,43 | 0,41 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 3,536 | 0 | 42,171 | 34,988 | 0 | 41,424 | 34,599 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,1 | 0,43 | 0,41 | - |
| 03.12.2023 | 3,818 | 0 | 42,244 | 33,438 | 0 | 41,501 | 33,064 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 49,1 | 0,43 | 0,4 | - |
| 04.12.2023 | 3,374 | 0 | 42,134 | 35,398 | 0 | 41,391 | 34,995 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,5 | 0,43 | 0,4 | - |
| 05.12.2023 | 3,248 | 0 | 41,41 | 35,294 | 0 | 40,68 | 34,892 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,5 | 0,43 | 0,41 | - |
| 06.12.2023 | 3,411 | 0 | 43,048 | 36,556 | 0 | 42,286 | 36,141 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,5 | 0,43 | 0,4 | - |
| 07.12.2023 | 3,229 | 0 | 39,179 | 33,148 | 0 | 38,485 | 32,782 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 08.12.2023 | 3,334 | 0 | 41,143 | 34,638 | 0 | 40,417 | 34,246 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 09.12.2023 | 3,662 | 0 | 41,874 | 33,985 | 0 | 41,136 | 33,606 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49 | 0,43 | 0,4 | - |
| 10.12.2023 | 3,768 | 0 | 42,531 | 34,133 | 0 | 41,78 | 33,746 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,4 | 0,43 | 0,4 | - |
| 11.12.2023 | 3,443 | 0 | 43,28 | 36,587 | 0 | 42,514 | 36,171 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,6 | 0,43 | 0,4 | - |
| 12.12.2023 | 3,306 | 0 | 40,013 | 33,402 | 0 | 39,311 | 33,03 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 49 | 0,43 | 0,39 | - |
| 13.12.2023 | 3,45 | 0 | 40,866 | 33,741 | 0 | 40,145 | 33,361 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 14.12.2023 | 3,279 | 0 | 40,121 | 33,792 | 0 | 39,413 | 33,411 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 15.12.2023 | 3,313 | 0 | 40,138 | 33,283 | 0 | 39,432 | 32,908 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 49,2 | 0,43 | 0,39 | - |
| 16.12.2023 | 3,451 | 0 | 40,79 | 33,7 | 0 | 40,075 | 33,325 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 49 | 0,43 | 0,38 | - |
| 17.12.2023 | 3,602 | 0 | 41,228 | 33,444 | 0 | 40,509 | 33,077 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 48,6 | 0,43 | 0,38 | - |
| 18.12.2023 | 3,348 | 0 | 40,376 | 33,739 | 0 | 39,667 | 33,365 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 48,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 19.12.2023 | 3,425 | 0 | 40,705 | 33,562 | 0 | 39,992 | 33,187 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 49,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 20.12.2023 | 5,219 | 0 | 44,562 | 28,17 | 0 | 43,794 | 27,858 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 48,8 | 0,43 | 0,38 | - |
| 21.12.2023 | 3,42 | 0 | 40,406 | 32,982 | 0 | 39,696 | 32,608 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 49,4 | 0,43 | 0,39 | - |
| 22.12.2023 | 3,204 | 0 | 39,951 | 33,679 | 0 | 39,251 | 33,299 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 49,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 23.12.2023 | 3,431 | 0 | 41 | 33,993 | 0 | 40,277 | 33,615 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 49 | 0,43 | 0,37 | - |
| Итого: | 104,281 | 0 | 1243,247 | 1025,392 | 0 | 1221,369 | 1013,836 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,907 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 2161,611 | 21834,411 | 16422,691 | 0 | 21453,832 | 16245,633 | 0 | 16317 | 901 |
| 23.12.2023 | 2265,89 | 23077,657 | 17448,084 | 0 | 22675,2 | 17259,472 | 0 | 17037 | 901 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 7:52:54