

#22912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2023	0,497	20,87	24	0	73,6	53,2	-0,5
22.01.2023	0,493	20,8	24	0	73,8	53,5	-0,7
23.01.2023	0,491	20,76	24	0	73,6	53,2	-1
24.01.2023	0,492	20,86	24	0	74,1	53,9	-1,5
25.01.2023	0,504	20,68	24	0	74,8	53,9	-1,9
26.01.2023	0,488	20,52	24	0	74,6	54,2	-1,7
27.01.2023	0,486	20,73	24	0	74	53,9	-0,5
28.01.2023	0,482	20,61	24	0	73,7	53,7	-0,9
29.01.2023	0,472	20,56	24	0	73,6	53,9	0,4
30.01.2023	0,47	20,91	24	0	72,2	53	2
31.01.2023	0,446	20,98	24	0	69,2	50,9	3,1
01.02.2023	0,431	20,76	24	0	68,1	50,2	3
02.02.2023	0,443	20,49	24	0	69,4	50,8	1,6
03.02.2023	0,468	20,33	24	0	71,7	51,9	-0,5
04.02.2023	0,492	20,27	24	0	73,8	53	-1,1
05.02.2023	0,494	20,2	24	0	74,4	53,4	-2,2
06.02.2023	0,512	21,01	24	0	74	53,1	-0,5
07.02.2023	0,498	21,45	24	0	72,1	52,2	1,4
08.02.2023	0,503	20,75	24	0	72,9	52	0,3
09.02.2023	0,532	20,03	24	0	76,4	53,6	-0,8
10.02.2023	0,511	20,43	24	0	74,4	53	1,9
11.02.2023	0,487	20,16	24	0	72,7	51,9	3,4
12.02.2023	0,477	19,51	24	0	72,7	51,7	0,4
13.02.2023	0,471	21,06	24	0	71,4	51,7	4,9
14.02.2023	0,456	19,84	24	0	70,8	51	3,3
15.02.2023	0,488	20,22	24	0	72,5	51,8	2,9
16.02.2023	0,481	19,94	24	0	72,6	51,9	2,2
17.02.2023	0,483	21,82	24	0	71,2	52,2	4,5
18.02.2023	0,466	22,97	24	0	70,1	52,1	5,6
19.02.2023	0,468	21,52	24	0	71,1	52,4	3,1
20.02.2023	0,472	21,66	24	0	70,7	52	2,8
Итого:	14,954	642,7	744	0	0	0	0
Гкал	12,86						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2023	1260,191	64377,28	115779,88
20.02.2023	1275,145	65019,98	116523,88

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2023 7:18:18