

#115367#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бау-Инвест, ООО
Стекольная 48, Калининград
2387

Заводской номер счётчика 33266	Показания прибора, МВт×ч 20.02.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 31.01.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1453,766	1444,424	9.342	8.034

Подпись исполнителя



#115366#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 2387
Порядковый номер 2116
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33266
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
01.02.2025	-	0,411	18,32	24	0	72,6	53,3
02.02.2025	-	0,428	18,44	24	0	74	54,1
03.02.2025	-	0,443	18,44	24	0	75,1	54,4
04.02.2025	-	0,42	18,42	24	0	73,1	53,5
05.02.2025	-	0,422	18,13	24	0	73,3	53,3
06.02.2025	-	0,413	18,89	24	0	72,3	53,4
07.02.2025	-	0,432	18,45	24	0	74	53,9
08.02.2025	-	0,462	17,73	24	0	78,2	55,8
09.02.2025	-	0,486	17,76	24	0	80,4	57
10.02.2025	-	0,509	17,47	24	0	81,9	56,9
11.02.2025	-	0,474	15,9	24	0	79,6	54,1
12.02.2025	-	0,481	16,12	24	0	79,7	54,2
13.02.2025	-	0,5	17,75	24	0	80	55,8
14.02.2025	-	0,493	18,56	24	0	78,7	55,9
15.02.2025	-	0,503	18,92	24	0	79,3	56,5
16.02.2025	-	0,498	18,5	24	0	79,7	56,6
17.02.2025	-	0,5	18,74	24	0	79,1	56,1
18.02.2025	-	0,483	18,91	24	0	77,6	55,7
19.02.2025	-	0,482	18,77	24	0	77,5	55,4
20.02.2025	-	0,502	18,22	24	0	80,2	56,4
Итого:	-	9,342	362,44	480	-	77,32	55,12

Общее время работы системы

480 час.

Период нормальной работы системы

480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
31.01.2025	1444,424	75525,91	133202,18
20.02.2025	1453,766	75888,35	133682,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
