#22908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2021	0,678	57,44	24	0	75,6	65,5	4,5
22.02.2021	0,648	56,69	24	0	75,2	65,4	4,6
23.02.2021	0,622	56,31	24	0	74,7	65,2	4,6
24.02.2021	0,445	31,42	24	0	72	54,2	8,2
25.02.2021	0,318	10,58	24	0	69,3	43,6	10,7
26.02.2021	0,31	10,18	24	0	69,2	43	4,9
27.02.2021	0,319	10,08	24	0	69,8	42,6	3,2
28.02.2021	0,331	10,08	24	0	71,2	43	3
01.03.2021	0,361	11,92	23,99	128	68,6	42,7	2,5
02.03.2021	0,425	15,05	24	0	71,7	47,5	3,2
03.03.2021	0,462	15,44	24	0	75	49,3	1,3
04.03.2021	0,456	15,24	24	0	74,8	49	1,3
05.03.2021	0,477	15,13	24	0	76,9	49,9	-0,7
06.03.2021	0,471	15,38	24	0	76,6	50,3	1,4
07.03.2021	0,455	15,34	24	0	75,1	49,6	1,7
08.03.2021	0,459	15,05	24	0	76,5	50,2	0
09.03.2021	0,503	15,3	24	0	79,2	50,9	-1,7
10.03.2021	0,498	15,41	24	0	78,6	50,8	-0,7
11.03.2021	0,49	15,23	24	0	78,4	50,7	-0,8
12.03.2021	0,472	17,24	24	0	74,6	50,8	4,6
13.03.2021	0,433	19,21	24	0	71,7	52,4	4,9
14.03.2021	0,407	18,61	24	0	70,7	51,9	3,7
15.03.2021	0,424	18,57	24	0	71,1	51,6	3,2
16.03.2021	0,432	18,78	24	0	71,8	52,1	2,5
17.03.2021	0,439	18,92	24	0	72,2	52,3	1,6
18.03.2021	0,459	18,95	24	0	73,2	52,5	1
19.03.2021	0,483	18,89	24	0	76,1	54,1	-1,1
20.03.2021	0,504	19,2	24	0	78,1	55,5	-
Итого:	12,781	575,64	671,99	0	0	0	0
Гкал	10,992						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2021	1073,667	51733,6	99012,64
20.03.2021	1086,448	52309,24	99684,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2021 21:07:01