#22911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2023	0,467	21,95	24	0	71,1	52,8	-
22.02.2023	0,515	21,27	24	0	74,1	53,4	-
23.02.2023	0,521	20,87	24	0	75,6	54,1	-
24.02.2023	0,505	21,59	24	0	73,8	53,7	-
25.02.2023	0,502	21,14	24	0	73,9	53,5	-
26.02.2023	0,525	20,98	24	0	76,1	54,6	-
27.02.2023	0,55	21,28	24	0	77,1	54,9	-
28.02.2023	0,539	21,09	24	0	76,7	54,7	-
01.03.2023	0,499	21,7	24	0	72,7	52,9	-
02.03.2023	0,493	21,42	24	0	73,7	54	-
03.03.2023	0,48	21,94	24	0	72,3	53,5	-
04.03.2023	0,482	21,15	24	0	73,1	53,5	-
05.03.2023	0,501	20,91	24	0	75,4	54,8	-
06.03.2023	0,515	20,88	24	0	76	54,8	-
07.03.2023	0,521	20,59	24	0	76,9	55,2	-
08.03.2023	0,493	20,25	24	0	75,4	54,5	-
09.03.2023	0,518	20,39	24	0	77,6	55,8	-
10.03.2023	0,527	20,78	24	0	78,2	56,5	-
11.03.2023	0,521	20,99	24	0	76,8	55,4	-
12.03.2023	0,496	20,95	24	0	75	54,7	-
13.03.2023	0,491	21,37	24	0	73,8	54	-
14.03.2023	0,443	23,21	24	0	69,7	53	-
15.03.2023	0,446	21,4	24	0	70,2	52,4	-
16.03.2023	0,46	21,14	24	0	71,7	53	-
17.03.2023	0,469	21,6	24	0	71,8	53,1	-
18.03.2023	0,456	22,46	24	0	70,3	52,8	-
19.03.2023	0,442	23,13	24	0	69,9	53,4	-
20.03.2023	0,447	23,38	24	0	69,8	53,4	-
Итого:	13,824	599,81	672	0	0	0	0
Гкал	11,889						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2023	1275,145	65019,98	116523,88
20.03.2023	1288,969	65619,79	117195,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 7:18:40