

#121630#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Бау-Инвест, ООО
Стекольная 48, Калининград
2387
2116
SKM-01
33266
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	0,49	18,78	24	0	78,9	56,5	-
22.02.2025	0,451	18,88	24	0	75,5	55	-
23.02.2025	0,43	18,09	24	0	73,9	53,4	-
24.02.2025	0,423	18,63	24	0	72,2	52,8	-
25.02.2025	0,414	18,19	24	0	71,6	52	-
26.02.2025	0,417	19,22	24	0	71,5	52,9	-
27.02.2025	0,419	19,66	24	0	71,7	53,3	-
28.02.2025	0,413	19,08	24	0	71,5	52,8	-
01.03.2025	0,407	18,28	24	0	71,6	52,5	-
02.03.2025	0,402	18,68	24	0	71,5	53	-
03.03.2025	0,401	18,15	24	0	70,5	51,6	-
04.03.2025	0,419	18,94	24	0	71,4	52,4	-
05.03.2025	0,426	19,69	24	0	71,5	52,9	-
06.03.2025	0,413	20,42	24	0	71,5	54,2	-
07.03.2025	0,372	19,01	24	0	68,8	52,1	-
08.03.2025	0,348	18,73	24	0	67,5	51,5	-
09.03.2025	0,348	18,59	24	0	67,2	51,1	-
10.03.2025	0,342	18,93	24	0	66	50,6	-
11.03.2025	0,358	17,64	24	0	68	50,5	-
12.03.2025	0,365	16,78	24	0	67,9	49,3	-
13.03.2025	0,365	16,63	24	0	67	48,7	-
14.03.2025	0,428	18,85	24	0	72,5	53	-
15.03.2025	0,438	18,77	24	0	73,7	53,6	-
16.03.2025	0,435	18,8	24	0	73,5	53,6	-
17.03.2025	0,442	18,43	24	0	74,2	53,6	-
18.03.2025	0,421	18,8	24	0	72,3	53,1	-
19.03.2025	0,408	18,78	24	0	70,8	52,1	-
20.03.2025	0,387	18,48	24	0	69	50,9	-
Итого:	11,382	521,91	672	0	0	0	0
Гкал	9,788						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	1453,766	75888,35	133682,18
20.03.2025	1465,148	76410,26	134354,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:03:52