#22909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2021	0,484	19,56	24	0	76,8	55,6	1,8
22.03.2021	0,479	19,71	24	0	75,4	54,6	2,6
23.03.2021	0,457	20,08	24	0	73,1	53,5	3,9
24.03.2021	0,434	19,58	24	0	71,1	52,1	4,8
25.03.2021	0,416	19,63	24	0	70,2	52	6,9
26.03.2021	0,408	19,43	24	0	70,1	52	5,1
27.03.2021	0,399	19,61	24	0	69,9	52,4	8,7
28.03.2021	0,397	19,28	24	0	70,2	52,5	5,8
29.03.2021	0,405	19,42	24	0	69,8	51,9	7,8
30.03.2021	0,413	19,99	24	0	70	52,3	9,8
31.03.2021	0,41	20,25	24	0	70	52,6	8,7
01.04.2021	0,397	19,57	24	0	70	52,6	4,7
02.04.2021	0,402	19,23	24	0	70	52,1	3,8
03.04.2021	0,408	19,25	24	0	70,1	51,8	3,8
04.04.2021	0,403	19,12	24	0	70	51,9	4,2
05.04.2021	0,413	18,86	24	0	70,4	51,6	2,7
06.04.2021	0,411	18,6	24	0	70,9	51,9	2,6
07.04.2021	0,412	18,46	24	0	71	51,8	2,8
08.04.2021	0,413	18,99	24	0	70,9	52,2	4,3
09.04.2021	0,399	18,59	24	0	69	50,7	7,2
10.04.2021	0,401	19	24	0	70	51,9	4,9
11.04.2021	0,399	19,44	24	0	69,9	52,2	10,3
12.04.2021	0,396	19,51	24	0	70	52,5	7,7
13.04.2021	0,381	18,69	24	0	69,9	52,3	4,7
14.04.2021	0,374	18,41	24	0	70	52,5	4,1
15.04.2021	0,382	18,76	24	0	70	52,5	5,8
16.04.2021	0,382	19,13	24	0	69,9	52,7	5,6
17.04.2021	0,391	19,65	24	0	70,1	53	8,3
18.04.2021	0,375	19,44	24	0	69,8	53,2	10,4
19.04.2021	0,374	20,12	24	0	69,8	53,8	11
20.04.2021	0,353	19,84	24	0	68,7	53,5	-
Итого:	12,568	599,2	744	0	0	0	0
Гкал	10,808						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2021	1086,448	52309,24	99684,63
20.04.2021	1099,016	52908,44	100428,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 7:19:01