#22901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2022	0,429	21,89	24	0	69,3	51,8	3,3
22.03.2022	0,424	21,45	24	0	70,1	53,1	4,9
23.03.2022	0,426	21,83	24	0	70,2	53,4	4,2
24.03.2022	0,418	21,72	24	0	70,2	53,6	3,9
25.03.2022	0,416	22,07	24	0	69,9	53,7	7
26.03.2022	0,399	22,26	24	0	69,2	53,4	6,2
27.03.2022	0,399	21,54	23,99	128	69,4	53,2	5,2
28.03.2022	0,418	21,98	24	0	70,1	53,8	7
29.03.2022	0,417	21,46	24	0	70,3	53,6	4
30.03.2022	0,429	19,97	24	0	71,9	53,5	0,2
31.03.2022	0,463	20,46	24	0	74,4	55	-
01.04.2022	0,291	12,73	15,35	128	73,6	54	-
02.04.2022	0,44	20,27	24	0	72,1	53,4	-
03.04.2022	0,427	19,9	24	0	71,6	53,2	-
04.04.2022	0,434	20,37	24	0	71,3	53	-
05.04.2022	0,423	20,1	24	0	70,6	52,6	-
06.04.2022	0,421	20,31	24	0	70,1	52,3	-
07.04.2022	0,414	22,39	24	0	69,9	54	-
08.04.2022	0,41	21,8	24	0	70,1	54	-
09.04.2022	0,403	21,11	24	0	69,9	53,5	-
10.04.2022	0,402	21,08	24	0	70,1	53,7	-
11.04.2022	0,372	24,27	24	0	66,9	52,4	-
12.04.2022	0,413	21,67	24	0	70,3	53,8	-
13.04.2022	0,418	22,22	24	0	70,3	54,1	-
14.04.2022	0,407	23,07	24	0	69,6	54,5	-
15.04.2022	0,403	22,23	24	0	69,7	54,2	-
16.04.2022	0,407	21,75	24	0	70,1	54,1	-
17.04.2022	0,4	21,78	24	0	69,9	54,1	-
18.04.2022	0,409	22,34	24	0	69,6	53,9	-
19.04.2022	0,411	22,92	24	0	69,8	54,5	-
20.04.2022	0,405	23,68	24	0	70	55,4	-
Итого:	12,748	662,62	735,34	0	0	0	0
Гкал	10,963						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	735,34

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2022	1188,151	58778,43	108444,55
20.04.2022	1200,899	59441,05	109179,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2022 9:59:40