#22910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2023	0,446	22,43	24	0	70,4	53,4	-
22.03.2023	0,451	22,81	24	0	70,4	53,4	-
23.03.2023	0,447	23,65	24	0	70,1	53,9	-
24.03.2023	0,449	23,89	24	0	70,1	54	-
25.03.2023	0,441	23,56	24	0	70	53,9	-
26.03.2023	0,435	22,98	24	0	70,2	53,9	-
27.03.2023	0,481	22,16	24	0	73	54,3	-
28.03.2023	0,529	21,68	24	0	77,3	56,4	-
29.03.2023	0,485	21,81	24	0	73,2	54,1	-
30.03.2023	0,457	23	24	0	70,6	53,5	-
31.03.2023	0,448	23,58	24	0	70,2	53,9	-
01.04.2023	0,447	22,62	24	0	70,4	53,4	-
02.04.2023	0,449	21,87	24	0	71,3	53,6	-
03.04.2023	0,484	21,65	24	0	73,8	54,6	-
04.04.2023	0,483	21,49	24	0	74	54,7	-
05.04.2023	0,474	21,53	24	0	73	54,2	-
06.04.2023	0,452	21,5	24	0	71,7	53,6	-
07.04.2023	0,452	23,3	24	0	70,6	53,9	-
08.04.2023	0,444	23,81	24	0	70,4	54,4	-
09.04.2023	0,434	23,47	24	0	70,2	54,4	-
10.04.2023	0,44	23,64	24	0	70	54	-
11.04.2023	0,428	24,19	24	0	70,2	55,1	-
12.04.2023	0,411	24,58	23,99	128	70,1	55,8	-
13.04.2023	0,405	24,51	24	0	70,1	56	-
14.04.2023	0,401	24,51	24	0	69,8	55,7	-
15.04.2023	0,401	24,08	24	0	70,3	56	-
16.04.2023	0,403	23,31	24	0	70,3	55,4	-
17.04.2023	0,424	24,25	24	0	70,2	55,2	-
18.04.2023	0,419	24,07	24	0	70,2	55,2	-
19.04.2023	0,402	22,88	24	0	69,9	54,8	-
20.04.2023	0,375	21,45	24	0	69,5	54,3	-
Итого:	13,697	714,26	743,99	0	0	0	0
Гкал	11,779						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2023	1288,969	65619,79	117195,88
20.04.2023	1302,666	66334,05	117939,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2023 12:33:40