#80303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2024	0,378	17,69	24	0	70	51,8	4,8
22.03.2024	0,38	17,93	24	0	70	51,9	5,6
23.03.2024	0,363	17,88	24	0	69,7	52,2	6,6
24.03.2024	0,369	17,57	24	0	70	51,9	3,6
25.03.2024	0,377	17,82	24	0	70,1	51,9	3,9
26.03.2024	0,371	18,11	24	0	69,6	52,1	5,5
27.03.2024	0,371	18,58	24	0	69,7	52,5	9,1
28.03.2024	0,378	19,39	24	0	69,8	53,1	11,8
29.03.2024	0,373	19,64	24	0	69,9	53,6	10,7
30.03.2024	0,371	20,23	24	0	70	54,2	13,4
31.03.2024	0,365	20,58	24	0	70,1	54,8	16,7
01.04.2024	0,362	21,13	24	0	69,6	54,8	-
02.04.2024	0,356	20,22	24	0	69,4	54,4	-
03.04.2024	0,359	17,64	24	0	71	53,5	-
04.04.2024	0,374	18,64	24	0	71,5	54,3	-
05.04.2024	0,371	20,73	24	0	69,9	54,5	-
06.04.2024	0,367	21,47	24	0	70	55,3	-
07.04.2024	0,361	21,58	24	0	69,9	55,5	-
08.04.2024	0,374	21,75	24	0	70	55,2	-
09.04.2024	0,354	21,54	24	0	69,3	54,8	-
10.04.2024	0,239	18,21	24	0	67,1	55,7	-
11.04.2024	0,052	18,16	24	0	68,9	66,4	-
12.04.2024	0,054	18,55	24	0	68,6	66,1	-
13.04.2024	0,05	18,35	24	0	68,9	66,6	-
14.04.2024	0,047	18,09	24	0	69,2	67	-
15.04.2024	0,055	18,07	24	0	68,7	66,1	-
16.04.2024	0,057	17,71	24	0	67,8	65,2	-
17.04.2024	0,059	17,36	24	0	68,3	65,5	-
18.04.2024	0,168	17,22	24	0	67,4	58,9	-
19.04.2024	0,37	16,64	24	0	69,9	50,8	-
20.04.2024	0,346	15,9	24	0	69,2	50,5	-
Итого:	8,871	584,38	744	0	0	0	0
Гкал	7,629						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2024	1384,369	70153,18	125979,43
20.04.2024	1393,24	70737,56	126723,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 10:42:47