#22904#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,378	22,9	24	0	69,2	55	-
22.04.2023	0,373	23,31	24	0	69,1	55,4	-
23.04.2023	0,363	23,16	24	0	69,4	55,9	-
24.04.2023	0,36	23,01	24	0	68,5	55	-
25.04.2023	0,362	22,34	24	0	68,7	54,8	-
26.04.2023	0,376	21,59	24	0	68,8	53,9	-
27.04.2023	0,381	20,97	24	0	69,4	53,7	-
28.04.2023	0,388	21,04	24	0	69,2	53,4	-
29.04.2023	0,386	21,61	24	0	69,1	53,7	-
30.04.2023	0,371	20,94	24	0	68,7	53,5	-
01.05.2023	0,38	21,49	24	0	69,1	53,9	-
02.05.2023	0,376	22,19	24	0	69,1	54,4	-
03.05.2023	0,364	21,28	24	0	68,9	54,2	-
04.05.2023	0,35	21,42	24	0	68,3	53,8	-
05.05.2023	0,355	20,58	24	0	69,3	54,4	-
06.05.2023	0,351	20,53	24	0	68,9	54,2	-
07.05.2023	0,35	20,62	24	0	69	54,4	-
08.05.2023	0,356	21,11	24	0	69	54,6	-
09.05.2023	0,349	21,02	24	0	69,1	54,9	-
10.05.2023	0,177	11,96	24	0	67,4	55,7	-
11.05.2023	0,039	3,06	24	0	65,7	55,3	-
12.05.2023	0,04	3,21	24	0	65,8	55,5	-
13.05.2023	0,036	3,01	24	0	65,6	55,7	-
14.05.2023	0,031	2,73	24	0	65,5	55,9	-
15.05.2023	0,041	3,13	24	0	65,7	55,1	-
16.05.2023	0,037	3,03	24	0	65,3	55,2	-
17.05.2023	0,04	4,61	24	0	65,2	55,3	-
18.05.2023	0,035	3,74	24	0	65,2	56,1	-
19.05.2023	0,035	2,98	24	0	65,5	55,8	-
20.05.2023	0,034	2,94	24	0	65,6	55,9	-
Итого:	7,514	455,51	720	0	0	0	0
Гкал	6,462						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	1302,666	66334,05	117939,87
20.05.2023	1310,18	66789,56	118659,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:17:49