#84445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	0,345	15,66	24	0	69,6	50,6	3,7
22.04.2024	0,369	16,49	24	0	69,7	50,6	3,1
23.04.2024	0,39	17,58	24	0	70,8	51,7	2,9
24.04.2024	0,367	17,93	24	0	69	51,5	4,9
25.04.2024	0,362	18,06	24	0	69,8	52,6	6,4
26.04.2024	0,363	19,6	24	0	69,6	53,1	7,8
27.04.2024	0,369	20,63	24	0	70,2	54,9	12,1
28.04.2024	0,352	21,55	24	0	70,1	56,1	14,6
29.04.2024	0,352	21,93	24	0	70,2	56,5	16,9
30.04.2024	0,347	22,35	24	0	70,2	56,8	16,1
01.05.2024	0,314	21,98	24	0	67,5	55,2	-
02.05.2024	0,159	21,75	24	0	69,4	63	-
03.05.2024	0,054	22,43	24	0	70,1	68	-
04.05.2024	0,051	21,6	24	0	68,7	66,7	-
05.05.2024	0,054	21,89	24	0	68,4	66,4	-
06.05.2024	0,073	21,71	24	0	68,4	65,6	-
07.05.2024	0,09	21,24	24	0	69,3	65,7	-
08.05.2024	0,095	20,83	24	0	68,6	64,7	-
09.05.2024	0,091	20,8	24	0	69,2	65,4	-
10.05.2024	0,095	20,85	24	0	68,6	64,7	-
11.05.2024	0,103	20,88	24	0	68,9	64,8	-
12.05.2024	0,098	20,84	24	0	68,9	64,8	-
13.05.2024	0,059	11,87	24	0	51,7	48,8	-
14.05.2024	0,039	11,92	24	0	47,9	46	-
15.05.2024	0,058	20,32	24	0	69,1	66,6	-
16.05.2024	0,062	23,53	24	0	69	66,8	-
17.05.2024	0,065	24,37	24	0	69,2	67	-
18.05.2024	0,057	23,49	24	0	68,8	66,7	-
19.05.2024	0,056	23,93	24	0	68,9	66,9	-
20.05.2024	0,053	21,93	24	0	68,5	66,5	-
Итого:	5,342	609,94	720	0	0	0	0
Гкал	4,594						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2024	1393,24	70737,56	126723,43
20.05.2024	1398,582	71347,5	127443,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 13:37:26