#22906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2023	0,03	2,72	24	0	65,2	56,1	-
22.05.2023	0,037	3,02	24	0	65,7	55,6	-
23.05.2023	0,032	2,79	24	0	65,5	56	-
24.05.2023	0,037	2,97	24	0	65,8	55,6	-
25.05.2023	0,034	2,8	24	0	65,7	55,9	-
26.05.2023	0,031	2,72	24	0	65,6	55,9	-
27.05.2023	0,034	2,94	24	0	65,5	56	-
28.05.2023	0,03	2,75	24	0	65,4	56,1	-
29.05.2023	0,038	2,98	24	0	66	55,7	-
30.05.2023	0,034	2,84	24	0	65,7	55,7	-
31.05.2023	0,038	3,05	24	0	65,8	55,7	-
01.06.2023	0,035	2,88	24	0	65,7	55,4	-
02.06.2023	0,038	3,02	24	0	65,8	55,5	-
03.06.2023	0,037	3	24	0	65,8	55,5	-
04.06.2023	0,032	2,84	24	0	65,6	55,7	-
05.06.2023	0,039	3,07	24	0	65,8	55,5	-
06.06.2023	0,037	2,93	24	0	65,9	55,4	-
07.06.2023	0,037	2,9	24	0	65,8	55,4	-
08.06.2023	0,034	2,78	24	0	65,8	55,6	-
09.06.2023	0,034	2,82	24	0	65,7	55,6	-
10.06.2023	0,035	2,92	24	0	65,5	55,6	-
11.06.2023	0,031	2,71	24	0	65,7	56	-
12.06.2023	0,033	2,81	24	0	65,5	56	-
13.06.2023	0,034	2,89	24	0	65,6	55,7	-
14.06.2023	0,036	2,93	24	0	65,6	55,6	-
15.06.2023	0,033	3,41	24	0	65	55,8	-
16.06.2023	0,034	2,86	24	0	65,7	55,9	-
17.06.2023	0,036	3,04	24	0	65,6	55,7	-
18.06.2023	0,03	2,72	24	0	65,4	56	-
19.06.2023	0,039	3	24	0	65,8	55,4	-
20.06.2023	0,033	3,83	24	0	65,1	55,8	-
Итого:	1,072	90,94	744	0	0	0	0
Гкал	0,922						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2023	1310,18	66789,56	118659,87
20.06.2023	1311,252	66880,5	119403,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 7:24:09