

# #88549#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Бау-Инвест, ООО  
Адрес потребителя: Московский проспект 155А, Калининград  
Номер абонента: 2387  
Порядковый номер: 2116  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 33266  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2024	0,055	22,23	24	0	68,9	66,8	-
22.05.2024	0,053	21,81	24	0	68,6	66,6	-
23.05.2024	0,056	21,55	24	0	68,9	66,7	-
24.05.2024	0,053	22,13	24	0	69,4	67,3	-
25.05.2024	0,052	22,07	24	0	69,1	67,1	-
26.05.2024	0,047	22,06	24	0	69,2	67,4	-
27.05.2024	0,052	22,06	24	0	69,3	67,3	-
28.05.2024	0,051	22,11	24	0	69,5	67,5	-
29.05.2024	0,055	22,16	24	0	69,2	67,1	-
30.05.2024	0,05	22,02	24	0	68,9	66,9	-
31.05.2024	0,053	21,46	24	0	69,4	67,3	-
01.06.2024	0,049	21,66	24	0	69,6	67,7	-
02.06.2024	0,05	20,65	24	0	64,8	62,8	-
03.06.2024	0,059	21,16	24	0	66,5	64,2	-
04.06.2024	0,057	21,69	24	0	68,2	65,9	-
05.06.2024	0,059	21,45	24	0	68,6	66,3	-
06.06.2024	0,056	21,41	24	0	69,1	66,9	-
07.06.2024	0,058	20,98	24	0	68,2	65,9	-
08.06.2024	0,057	21,35	24	0	69	66,8	-
09.06.2024	0,055	21,62	24	0	69,3	67,1	-
10.06.2024	0,056	21,36	24	0	69,1	66,9	-
11.06.2024	0,057	21,51	24	0	69,1	66,9	-
12.06.2024	0,054	21,15	24	0	68,9	66,7	-
13.06.2024	0,058	21,2	24	0	68,8	66,5	-
14.06.2024	0,054	21,37	24	0	69,1	67	-
15.06.2024	0,055	21,44	24	0	69,1	67	-
16.06.2024	0,048	21,47	24	0	69,3	67,4	-
17.06.2024	0,052	21,55	24	0	68,9	66,8	-
18.06.2024	0,054	23,18	24	0	69,4	67,5	-
19.06.2024	0,055	23,43	24	0	69,5	67,5	-
20.06.2024	0,049	23,45	24	0	69,3	67,5	-
Итого:	1,669	674,74	744	0	0	0	0
Гкал	1,435						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2024	1398,582	71347,5	127443,43
20.06.2024	1400,251	72022,24	128187,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 13:36:01