#22905#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,035	2,79	24	0	66	55,8	-
22.06.2023	0,032	3,44	24	0	65,4	55,8	-
23.06.2023	0,034	2,78	24	0	65,8	55,6	-
24.06.2023	0,033	2,85	24	0	65,5	55,8	-
25.06.2023	0,031	2,76	24	0	65,2	55,9	-
26.06.2023	0,036	2,97	24	0	65,7	55,7	-
27.06.2023	0,032	2,89	24	0	65,4	56	-
28.06.2023	0,011	9,52	24	0	39,4	41,6	-
29.06.2023	0	0,12	24	0	29,3	32,2	-
30.06.2023	0	0	24	0	27,4	30,2	-
01.07.2023	0	0	24	0	25,5	27,5	-
02.07.2023	0	0	24	0	24,3	25	-
03.07.2023	0	0	24	0	23	23,1	-
04.07.2023	0	0	24	0	23,4	24,1	-
05.07.2023	0	0,74	23,99	128	23,6	24,2	-
06.07.2023	0,017	8,81	24	0	39,6	36,8	-
07.07.2023	0,032	2,92	24	0	65,2	55,6	-
08.07.2023	0,033	2,88	24	0	65,4	55,8	-
09.07.2023	0,031	2,63	24	0	65,3	55,5	-
10.07.2023	0,034	3	24	0	65,1	55,6	-
11.07.2023	0,03	2,83	24	0	64,9	55,6	-
12.07.2023	0,034	2,83	24	0	65,7	55,4	-
13.07.2023	0,032	2,5	24	0	66,1	55,4	-
14.07.2023	0,034	2,49	24	0	66,7	55	-
15.07.2023	0,032	2,3	24	0	66,6	55,2	-
16.07.2023	0,026	2,08	24	0	66,4	55,4	-
17.07.2023	0,034	2,49	24	0	66,4	55,2	-
18.07.2023	0,032	2,3	24	0	66,8	55,3	-
19.07.2023	0,037	2,78	24	0	66,1	54,9	-
20.07.2023	0,033	2,95	24	0	65,4	55,6	-
Итого:	0,715	76,65	719,99	0	0	0	0
Гкал	0,615						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2023	1311,252	66880,5	119403,87
20.07.2023	1311,967	66957,15	120123,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 11:42:21