

# #90827#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель: Бау-Инвест, ООО  
Адрес потребителя: Московский проспект 155А, Калининград  
Номер абонента: 2387  
Порядковый номер: 2116  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 33266  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2024	0,056	23,79	24	0	68,9	66,9	-
22.06.2024	0,05	23,92	24	0	68,2	66,5	-
23.06.2024	0,051	24,14	24	0	69	67,2	-
24.06.2024	0,055	23,37	24	0	69,2	67,2	-
25.06.2024	0,051	22,66	24	0	68,3	66,4	-
26.06.2024	0,008	5,86	24	0	38,8	41,5	-
27.06.2024	0	0	23,99	128	26,3	28,5	-
28.06.2024	0	0	24	0	25,4	24,3	-
29.06.2024	0	0	24	0	24,6	24,1	-
30.06.2024	0	0	24	0	23,8	23,5	-
01.07.2024	0	0	24	0	23,1	23	-
02.07.2024	0	0	24	0	22,5	22,5	-
03.07.2024	0	0	24	0	21,8	21,7	-
04.07.2024	0	0,05	24	0	23,7	24,2	-
05.07.2024	0,019	8,3	24	0	42,8	41,9	-
06.07.2024	0,035	18,49	24	0	68	66,5	-
07.07.2024	0,033	18,86	24	0	68,4	67	-
08.07.2024	0,035	17,59	24	0	67,7	66	-
09.07.2024	0,035	16,08	24	0	67,7	65,8	-
10.07.2024	0,034	15,74	24	0	68,2	66,4	-
11.07.2024	0,034	15,36	24	0	67,9	66	-
12.07.2024	0,035	15,23	24	0	68,6	66,6	-
13.07.2024	0,032	15,23	24	0	67,8	66,1	-
14.07.2024	0,031	15,12	24	0	67,6	65,9	-
15.07.2024	0,034	15,77	24	0	67,9	66,1	-
16.07.2024	0,033	16,25	24	0	67,8	66	-
17.07.2024	0,036	16,7	24	0	69,6	67,8	-
18.07.2024	0,035	16,63	24	0	70,2	68,4	-
19.07.2024	0,037	16,51	24	0	70,1	68,2	-
20.07.2024	0,032	16,56	24	0	70,6	69	-
Итого:	0,801	378,21	719,99	0	0	0	0
Гкал	0,689						

Общее время работы системы, ч: 720  
Период нормальной работы системы, ч: 719,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2024	1400,251	72022,24	128187,43
20.07.2024	1401,052	72400,45	128907,42

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.07.2024 8:36:49