#22898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	0,037	20,87	24	0	69,7	68,2	-
22.07.2022	0,038	21,68	24	0	69,2	67,7	-
23.07.2022	0,039	21,5	24	0	69,3	67,8	-
24.07.2022	0,036	21,43	24	0	69,5	68,1	-
25.07.2022	0,043	21,61	24	0	69,8	68	-
26.07.2022	0,038	21,45	24	0	69,1	67,6	-
27.07.2022	0,042	21,18	24	0	69,1	67,4	-
28.07.2022	0,041	20,85	24	0	68,9	67,2	-
29.07.2022	0,043	21,55	24	0	69,5	67,8	-
30.07.2022	0,038	21,64	24	0	69,4	67,9	-
31.07.2022	0,037	20,81	24	0	68,8	67,3	-
01.08.2022	0,041	21,07	24	0	69,2	67,6	-
02.08.2022	0,038	21,33	24	0	69,4	67,8	-
03.08.2022	0,04	21,11	24	0	69,1	67,5	-
04.08.2022	0,036	21,33	24	0	69,1	67,7	-
05.08.2022	0,037	21,59	24	0	69,4	68	-
06.08.2022	0,037	21,34	24	0	69,3	67,8	-
07.08.2022	0,036	21,15	24	0	69,4	68	-
08.08.2022	0,041	20,16	24	0	69,3	67,6	-
09.08.2022	0,038	20,13	24	0	69,2	67,6	-
10.08.2022	0,039	19,89	24	0	69	67,4	-
11.08.2022	0,039	19,71	24	0	68,8	67,1	-
12.08.2022	0,04	20,16	24	0	69,1	67,4	-
13.08.2022	0,036	20,48	24	0	69,1	67,6	-
14.08.2022	0,033	20,06	24	0	69	67,6	-
15.08.2022	0,036	20,48	24	0	69	67,5	-
16.08.2022	0,036	20,58	24	0	69,1	67,6	-
17.08.2022	0,038	20,38	24	0	69,1	67,5	-
18.08.2022	0,033	20,52	24	0	69,3	67,9	-
19.08.2022	0,035	20,88	24	0	69,3	67,9	-
20.08.2022	0,035	20,9	24	0	69	67,6	-
Итого:	1,176	647,82	744	0	0	0	0
Гкал	1,011						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2022	1210,756	61070,17	111363,89
20.08.2022	1211,932	61717,99	112107,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2022 14:17:41