#28969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,033	2,68	24	0	65,8	55,4	-
22.07.2023	0,038	2,96	24	0	65,8	55,4	-
23.07.2023	0,03	2,68	24	0	65,7	55,8	-
24.07.2023	0,04	2,98	24	0	65,9	55	-
25.07.2023	0,035	2,79	24	0	65,7	55,2	-
26.07.2023	0,039	3,53	24	0	65,2	55,6	-
27.07.2023	0,035	2,83	24	0	65,6	55,5	-
28.07.2023	0,038	2,95	24	0	65,8	55,2	-
29.07.2023	0,032	2,76	24	0	65,6	55,6	-
30.07.2023	0,031	2,64	24	0	65,6	55,8	-
31.07.2023	0,037	2,91	23,99	128	65,9	55,4	-
01.08.2023	0,033	2,81	24	0	65,8	55,6	-
02.08.2023	0,039	3,1	24	0	65,8	55,4	-
03.08.2023	0,032	2,91	24	0	65,4	55,9	-
04.08.2023	0,034	2,77	24	0	65,6	55,5	-
05.08.2023	0,035	2,87	24	0	65,7	55,4	-
06.08.2023	0,038	3,41	24	0	65,1	55,9	-
07.08.2023	0,047	3,9	24	0	65,4	55,3	-
08.08.2023	0,041	3,32	24	0	65,8	55,4	-
09.08.2023	0,046	3,34	24	0	66,4	54,8	-
10.08.2023	0,044	3,33	24	0	66,1	55,1	-
11.08.2023	0,043	3,41	24	0	65,9	55,4	-
12.08.2023	0,04	3,32	24	0	65,7	55,6	-
13.08.2023	0,034	3	24	0	65,8	55,8	-
14.08.2023	0,042	3,13	24	0	66,1	55,2	-
15.08.2023	0,037	2,93	24	0	65,8	55,2	-
16.08.2023	0,037	2,74	24	0	66,5	55,1	-
17.08.2023	0,037	2,82	24	0	66,1	55,2	-
18.08.2023	0,034	2,83	24	0	65,8	55,5	-
19.08.2023	0,036	2,98	24	0	65,9	55,7	-
20.08.2023	0,031	2,57	24	0	66,1	55,6	-
Итого:	1,148	93,2	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,987						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2023	1311,967	66957,15	120123,86
20.08.2023	1313,115	67050,35	120867,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:38:07