#93068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

| | |
|---|---|
| Потребитель | Бау-Инвест, ООО |
| Адрес потребителя | Московский проспект 155А, Калининград |
| Номер абонента | 2387 |
| Порядковый номер | 2116 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01 |
| Заводской номер | 33266 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2024 | 0,032 | 15,56 | 24 | 0 | 69,9 | 68,1 | - |
| 22.07.2024 | 0,033 | 15,05 | 24 | 0 | 68,9 | 67,1 | - |
| 23.07.2024 | 0,035 | 15,49 | 24 | 0 | 69,2 | 67,2 | - |
| 24.07.2024 | 0,035 | 16,07 | 24 | 0 | 69,8 | 68 | - |
| 25.07.2024 | 0,036 | 15,95 | 23,99 | 128 | 68,8 | 66,8 | - |
| 26.07.2024 | 0,036 | 15,93 | 24 | 0 | 68,7 | 66,7 | - |
| 27.07.2024 | 0,036 | 16,16 | 24 | 0 | 68,9 | 67 | - |
| 28.07.2024 | 0,034 | 15,8 | 24 | 0 | 68,3 | 66,5 | - |
| 29.07.2024 | 0,042 | 16,32 | 24 | 0 | 68,6 | 66,4 | - |
| 30.07.2024 | 0,045 | 16,84 | 24 | 0 | 68,8 | 66,6 | - |
| 31.07.2024 | 0,046 | 16,74 | 24 | 0 | 68,7 | 66,4 | - |
| 01.08.2024 | 0,043 | 16,9 | 24 | 0 | 68,9 | 66,7 | - |
| 02.08.2024 | 0,043 | 16,73 | 24 | 0 | 68,4 | 66,2 | - |
| 03.08.2024 | 0,034 | 16,23 | 24 | 0 | 68,6 | 66,8 | - |
| 04.08.2024 | 0,03 | 16,6 | 24 | 0 | 68,7 | 67,1 | - |
| 05.08.2024 | 0,039 | 16,74 | 24 | 0 | 68,6 | 66,7 | - |
| 06.08.2024 | 0,039 | 15,94 | 24 | 0 | 68,1 | 66 | - |
| 07.08.2024 | 0,039 | 15,85 | 24 | 0 | 68,6 | 66,5 | - |
| 08.08.2024 | 0,039 | 15,8 | 24 | 0 | 68,5 | 66,5 | - |
| 09.08.2024 | 0,038 | 15,8 | 24 | 0 | 68,7 | 66,6 | - |
| 10.08.2024 | 0,037 | 15,61 | 24 | 0 | 68,4 | 66,4 | - |
| 11.08.2024 | 0,036 | 15,45 | 24 | 0 | 68,5 | 66,5 | - |
| 12.08.2024 | 0,039 | 15,64 | 23,99 | 128 | 68,8 | 66,7 | - |
| 13.08.2024 | 0,038 | 15,8 | 24 | 0 | 68,8 | 66,8 | - |
| 14.08.2024 | 0,039 | 15,64 | 24 | 0 | 68,8 | 66,8 | - |
| 15.08.2024 | 0,038 | 15,71 | 24 | 0 | 69,2 | 67,1 | - |
| 16.08.2024 | 0,035 | 15,68 | 24 | 0 | 69,1 | 67,1 | - |
| 17.08.2024 | 0,035 | 15,76 | 24 | 0 | 69 | 67,1 | - |
| 18.08.2024 | 0,034 | 15,69 | 24 | 0 | 68,9 | 67,1 | - |
| 19.08.2024 | 0,038 | 15,79 | 24 | 0 | 69,1 | 67 | - |
| 20.08.2024 | 0,036 | 15,85 | 24 | 0 | 68,8 | 66,9 | - |
| Итого: | 1,159 | 495,12 | 743,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,997 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 743,98 |

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | 1401,052 | 72400,45 | 128907,42 |
| 20.08.2024 | 1402,211 | 72895,57 | 129651,4 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 10:24:07