#22899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2022	0,033	20,87	24	0	69,5	68,1	-
22.08.2022	0,036	19,72	24	0	69,5	68	-
23.08.2022	0,034	18,36	24	0	69,3	67,7	-
24.08.2022	0,035	18,17	24	0	69,2	67,6	-
25.08.2022	0,036	18,29	24	0	69,4	67,8	-
26.08.2022	0,034	18,35	24	0	69,1	67,5	-
27.08.2022	0,033	18,31	24	0	69,2	67,7	-
28.08.2022	0,034	18,49	24	0	69,4	67,9	-
29.08.2022	0,036	18,02	24	0	68,9	67,2	-
30.08.2022	0,038	17,98	24	0	69,1	67,3	-
31.08.2022	0,039	18,3	24	0	69,1	67,3	-
01.09.2022	0,038	13,39	24	0	68	63,1	-
02.09.2022	0,038	3,05	24	0	65,3	54,9	-
03.09.2022	0,036	2,88	24	0	65,5	54,7	-
04.09.2022	0,034	2,73	24	0	65,6	55	-
05.09.2022	0,037	3,67	24	0	65,3	55	-
06.09.2022	0,037	2,82	24	0	65,7	54,7	-
07.09.2022	0,037	2,87	24	0	65,8	54,8	-
08.09.2022	0,036	2,73	24	0	65,5	54,4	-
09.09.2022	0,038	2,86	24	0	65,6	54,4	-
10.09.2022	0,035	2,7	24	0	65,5	54,4	-
11.09.2022	0,033	2,56	24	0	65,5	54,6	-
12.09.2022	0,036	2,73	24	0	65,6	54,4	-
13.09.2022	0,036	2,67	24	0	65,5	54,3	-
14.09.2022	0,035	2,74	24	0	65,5	54,6	-
15.09.2022	0,036	2,68	24	0	65,6	54,5	-
16.09.2022	0,035	2,71	24	0	65,6	54,6	-
17.09.2022	0,035	2,77	24	0	65,4	54,7	-
18.09.2022	0,033	2,78	23,99	128	65,4	55	-
19.09.2022	0,037	2,84	24	0	65,6	54,6	-
20.09.2022	0,037	3,44	24	0	65,2	55	-
Итого:	1,107	272,48	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,952						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2022	1211,932	61717,99	112107,89
20.09.2022	1213,039	61990,47	112851,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 9:19:49