#35713#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,039	2,82	24	0	66,3	55	-
22.08.2023	0,035	2,81	24	0	66,1	55,5	-
23.08.2023	0,039	2,87	24	0	66,5	55,1	-
24.08.2023	0,042	2,79	24	0	66,8	54,6	-
25.08.2023	0,035	2,55	24	0	66,7	55	-
26.08.2023	0,035	2,56	24	0	66,6	55,3	-
27.08.2023	0,032	2,39	24	0	66,9	55,4	-
28.08.2023	0,045	3,57	24	0	65,9	55,1	-
29.08.2023	0,041	3,26	24	0	65,9	55,2	-
30.08.2023	0,043	4,37	24	0	65,3	55,2	-
31.08.2023	0,016	1,28	24	0	47	39,8	-
01.09.2023	0,017	1,58	24	0	36,1	32,2	-
02.09.2023	0,043	3,61	24	128	65,9	55,5	-
03.09.2023	0,038	3,09	24	0	65,7	55,2	-
04.09.2023	0,046	3,43	24	0	65,7	54,8	-
05.09.2023	0,04	3,09	24	0	65,8	54,9	-
06.09.2023	0,04	3,08	24	0	66,1	55,1	-
07.09.2023	0,041	2,97	24	0	66,3	54,8	-
08.09.2023	0,038	2,97	24	0	66	55,2	-
09.09.2023	0,038	2,96	24	0	66,1	55,3	-
10.09.2023	0,033	2,73	24	0	65,9	55,6	-
11.09.2023	0,038	2,93	24	0	66,2	55,1	-
12.09.2023	0,038	2,78	24	0	66,4	54,8	-
13.09.2023	0,038	2,9	24	0	66,1	55,2	-
14.09.2023	0,038	3,07	24	0	65,6	55,2	-
15.09.2023	0,038	2,98	24	0	65,9	55,2	-
16.09.2023	0,039	2,85	24	0	66,4	54,9	-
17.09.2023	0,033	2,61	24	0	65,9	55,1	-
18.09.2023	0,039	2,91	24	0	66,2	55	-
19.09.2023	0,031	4,01	24	0	61,4	53,3	-
20.09.2023	0,039	4,12	24	0	65,9	55,4	-
Итого:	1,147	91,94	744	0	0	0	0
Гкал	0,986						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	1313,115	67050,35	120867,85
20.09.2023	1314,262	67142,29	121611,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 7:26:20