#95391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,036	16,14	24	0	68,9	66,9	-
22.08.2024	0,038	16,42	24	0	68,9	67	-
23.08.2024	0,04	17,49	24	0	69,4	67,5	-
24.08.2024	0,035	17,45	24	0	69,1	67,4	-
25.08.2024	0,033	16,78	23,99	128	68,4	67	-
26.08.2024	0,039	17,64	24	0	69,1	67,2	-
27.08.2024	0,037	17,83	24	128	69,4	67,6	-
28.08.2024	0,038	17,63	24	0	69,2	67,4	-
29.08.2024	0,037	17,52	24	0	69,2	67,4	-
30.08.2024	0,037	17,65	24	0	69,7	67,9	-
31.08.2024	0,036	17,33	24	0	69,5	67,7	-
01.09.2024	0,037	17,05	24	0	69,1	67,3	-
02.09.2024	0,038	16,96	24	0	68,6	66,6	-
03.09.2024	0,038	16,94	24	0	69,2	67,3	-
04.09.2024	0,037	17,99	24	0	69,7	67,9	-
05.09.2024	0,035	17,91	24	0	67,4	65,8	-
06.09.2024	0,037	19,12	24	0	69,1	67,5	-
07.09.2024	0,036	19,25	24	0	69,5	67,9	-
08.09.2024	0,033	18,91	24	0	69	67,5	-
09.09.2024	0,036	17,95	24	0	69	67,2	-
10.09.2024	0,035	15,87	24	0	69,2	67,4	-
11.09.2024	0,037	15,48	24	0	69,2	67,1	-
12.09.2024	0,035	15,38	24	0	68,9	66,9	-
13.09.2024	0,037	15,65	24	0	69,5	67,4	-
14.09.2024	0,036	15,48	24	0	69,4	67,4	-
15.09.2024	0,033	15,33	24	0	69,4	67,6	-
16.09.2024	0,034	15,37	24	0	69,4	67,5	-
17.09.2024	0,035	15,46	24	0	69,8	67,9	-
18.09.2024	0,036	15,43	24	0	69,8	67,8	-
19.09.2024	0,036	15,38	24	0	69,7	67,7	-
20.09.2024	0,038	15,47	24	0	69,7	67,6	-
Итого:	1,125	522,26	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,967						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2024	1402,211	72895,57	129651,4
20.09.2024	1403,336	73417,83	130395,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 9:07:33