#22915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2022	0,039	2,91	24	0	66	54,9	-
22.09.2022	0,036	2,69	24	0	65,4	54,1	-
23.09.2022	0,038	2,76	24	0	65,6	54	-
24.09.2022	0,036	2,71	24	0	65,5	54,3	-
25.09.2022	0,033	2,56	24	0	65,4	54,4	-
26.09.2022	0,035	2,6	24	0	65,3	54	-
27.09.2022	0,033	2,6	24	0	65,4	54,5	-
28.09.2022	0,036	3,29	24	0	65,1	54,9	-
29.09.2022	0,035	2,66	24	0	65,6	54,4	-
30.09.2022	0,034	2,78	24	0	65,1	54,6	-
01.10.2022	0,033	2,69	24	0	65,4	55,1	-
02.10.2022	0,032	2,68	24	0	65,6	55,6	-
03.10.2022	0,033	2,65	24	0	65,6	55,1	-
04.10.2022	0,031	2,53	24	0	65,2	54,7	-
05.10.2022	0,166	9,1	24	0	66,6	54,5	-
06.10.2022	0,424	23,55	24	0	70	54,5	-
07.10.2022	0,413	23,26	24	0	70,3	55,1	-
08.10.2022	0,41	23,05	24	0	70	54,8	-
09.10.2022	0,412	22,93	24	0	70,4	54,9	-
10.10.2022	0,414	22,73	24	0	70,4	54,8	-
11.10.2022	0,403	22,59	24	0	70,5	55,2	-
12.10.2022	0,383	22,01	24	0	70,3	55,3	-
13.10.2022	0,379	22,94	24	0	70	55,6	-
14.10.2022	0,378	23,13	24	0	70,4	56,4	-
15.10.2022	0,373	23,27	24	0	70,4	56,7	-
16.10.2022	0,357	23,21	24	0	70,2	57	-
17.10.2022	0,362	23,68	24	0	70,2	56,9	-
18.10.2022	0,352	23,23	24	0	70,6	57,6	-
19.10.2022	0,354	21,93	24	0	70,5	56,6	-
20.10.2022	0,354	22,51	24	0	69,3	55,7	-
Итого:	6,418	391,23	720	0	0	0	0
Гкал	5,519						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2022	1213,039	61990,47	112851,89
20.10.2022	1219,457	62381,7	113571,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 7:24:20