

#35712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,034	2,53	24	0	67,4	54,9	-
22.09.2023	0,036	2,52	24	0	66,5	54,7	-
23.09.2023	0,037	2,82	24	0	66,1	55,3	-
24.09.2023	0,033	2,73	24	0	65,9	55,5	-
25.09.2023	0,042	3,2	24	0	65,9	54,8	-
26.09.2023	0,038	3,14	24	0	65,5	55,4	-
27.09.2023	0,041	3,11	24	0	65,7	54,9	-
28.09.2023	0,036	3,08	24	0	65,4	55,4	-
29.09.2023	0,037	3,08	24	0	65,5	55,6	-
30.09.2023	0,037	3,07	24	0	65,5	55,6	-
01.10.2023	0,033	2,94	24	0	65,2	55,5	-
02.10.2023	0,04	3,3	24	0	65,5	55,4	-
03.10.2023	0,036	2,78	24	0	66	55,1	-
04.10.2023	0,039	3,08	24	0	66	55,2	-
05.10.2023	0,038	3,18	24	0	65,3	55,3	-
06.10.2023	0,037	3,15	24	0	65,5	55,5	-
07.10.2023	0,038	3,02	24	0	65,6	55,4	-
08.10.2023	0,036	2,98	24	0	65,7	55,4	-
09.10.2023	0,043	3,38	24	0	65,6	55,1	-
10.10.2023	0,04	3,27	24	0	65,5	55,2	-
11.10.2023	0,246	11,78	24	0	67,2	52,6	-
12.10.2023	0,449	20,91	24	0	69,7	51,2	-
13.10.2023	0,435	24,9	24	0	68,7	52,4	-
14.10.2023	0,429	21,55	24	0	70,1	53,1	-
15.10.2023	0,416	20,47	24	0	70	52,5	-
16.10.2023	0,419	21,57	24	0	68,9	51,3	-
17.10.2023	0,436	20,18	24	0	70,3	51,8	-
18.10.2023	0,432	20,82	24	0	69,7	51,9	-
19.10.2023	0,425	19,53	24	0	70,2	51,5	-
20.10.2023	0,434	18,92	24	0	71	51,3	-
Итого:	4,872	260,99	720	0	0	0	0
Гкал	4,19						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	1314,262	67142,29	121611,85
20.10.2023	1319,134	67403,28	122331,85

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.10.2023 7:13:45