

#31464#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Потребитель | Бау-Инвест, ООО |
| Адрес потребителя | Московский проспект 155А, Калининград |
| Номер абонента | 2387 |
| Порядковый номер | 2116 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01 |
| Заводской номер | 33266 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,034 | 2,53 | 24 | 0 | 67,4 | 54,9 | - |
| 22.09.2023 | 0,036 | 2,52 | 24 | 0 | 66,5 | 54,7 | - |
| 23.09.2023 | 0,037 | 2,82 | 24 | 0 | 66,1 | 55,3 | - |
| 24.09.2023 | 0,033 | 2,73 | 24 | 0 | 65,9 | 55,5 | - |
| 25.09.2023 | 0,042 | 3,2 | 24 | 0 | 65,9 | 54,8 | - |
| 26.09.2023 | 0,038 | 3,14 | 24 | 0 | 65,5 | 55,4 | - |
| 27.09.2023 | 0,041 | 3,11 | 24 | 0 | 65,7 | 54,9 | - |
| 28.09.2023 | 0,036 | 3,08 | 24 | 0 | 65,4 | 55,4 | - |
| 29.09.2023 | 0,037 | 3,08 | 24 | 0 | 65,5 | 55,6 | - |
| 30.09.2023 | 0,037 | 3,07 | 24 | 0 | 65,5 | 55,6 | - |
| 01.10.2023 | 0,033 | 2,94 | 24 | 0 | 65,2 | 55,5 | - |
| 02.10.2023 | 0,04 | 3,3 | 24 | 0 | 65,5 | 55,4 | - |
| 03.10.2023 | 0,036 | 2,78 | 24 | 0 | 66 | 55,1 | - |
| 04.10.2023 | 0,039 | 3,08 | 24 | 0 | 66 | 55,2 | - |
| 05.10.2023 | 0,038 | 3,18 | 24 | 0 | 65,3 | 55,3 | - |
| 06.10.2023 | 0,037 | 3,15 | 24 | 0 | 65,5 | 55,5 | - |
| 07.10.2023 | 0,038 | 3,02 | 24 | 0 | 65,6 | 55,4 | - |
| 08.10.2023 | 0,036 | 2,98 | 24 | 0 | 65,7 | 55,4 | - |
| 09.10.2023 | 0,043 | 3,38 | 24 | 0 | 65,6 | 55,1 | - |
| 10.10.2023 | 0,04 | 3,27 | 24 | 0 | 65,5 | 55,2 | - |
| 11.10.2023 | 0,246 | 11,78 | 24 | 0 | 67,2 | 52,6 | - |
| 12.10.2023 | 0,449 | 20,91 | 24 | 0 | 69,7 | 51,2 | - |
| 13.10.2023 | 0,435 | 24,9 | 24 | 0 | 68,7 | 52,4 | - |
| 14.10.2023 | 0,429 | 21,55 | 24 | 0 | 70,1 | 53,1 | - |
| 15.10.2023 | 0,416 | 20,47 | 24 | 0 | 70 | 52,5 | - |
| 16.10.2023 | 0,419 | 21,57 | 24 | 0 | 68,9 | 51,3 | - |
| 17.10.2023 | 0,436 | 20,18 | 24 | 0 | 70,3 | 51,8 | - |
| 18.10.2023 | 0,432 | 20,82 | 24 | 0 | 69,7 | 51,9 | - |
| 19.10.2023 | 0,425 | 19,53 | 24 | 0 | 70,2 | 51,5 | - |
| 20.10.2023 | 0,434 | 18,92 | 24 | 0 | 71 | 51,3 | - |
| Итого: | 4,872 | 260,99 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,19 | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Период нормальной работы системы, ч | 720 |
|-------------------------------------|-----|

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 20.09.2023 | 1314,262 | 67142,29 | 121611,85 |
| 20.10.2023 | 1319,134 | 67403,28 | 122331,85 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:13:45