#99427#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2024	0,035	15,28	24	0	69,3	67,3	-
22.09.2024	0,032	15,25	24	0	69,5	67,6	-
23.09.2024	0,037	15,51	24	0	69,6	67,6	-
24.09.2024	0,037	15,58	24	0	69,4	67,4	-
25.09.2024	0,038	15,67	24	0	69,5	67,5	-
26.09.2024	0,036	15,64	24	0	69,5	67,5	-
27.09.2024	0,038	15,74	24	0	69,4	67,4	-
28.09.2024	0,036	15,44	24	0	69,2	67,2	-
29.09.2024	0,037	15,23	24	0	69,2	67,2	-
30.09.2024	0,042	15,36	24	0	69,4	67,1	-
01.10.2024	0,04	16,13	24	0	69,9	67,8	-
02.10.2024	0,04	17,53	24	0	70,5	68,5	-
03.10.2024	0,036	16,08	24	0	69,4	67,5	-
04.10.2024	0,036	16,27	24	0	69,9	68	-
05.10.2024	0,037	16,57	24	0	70,4	68,5	-
06.10.2024	0,034	16,5	24	0	70,4	68,7	-
07.10.2024	0,038	17,94	24	0	69,7	67,9	-
08.10.2024	0,038	22,41	24	0	69,4	68	-
09.10.2024	0,242	22,42	24	0	69,9	60,4	-
10.10.2024	0,427	22,09	24	0	70,5	53,9	-
11.10.2024	0,393	20,87	24	0	69,8	53,6	-
12.10.2024	0,377	19,59	24	0	69,5	52,9	-
13.10.2024	0,373	19,14	24	0	69,4	52,7	-
14.10.2024	0,389	19,81	24	0	69,8	53	-
15.10.2024	0,387	19,57	24	0	69,9	52,9	-
16.10.2024	0,381	18,8	24	0	69,5	52,1	-
17.10.2024	0,385	18,75	24	0	69,6	51,9	-
18.10.2024	0,39	19,37	24	0	69,6	52,3	-
19.10.2024	0,392	19,7	24	0	70,1	53	-
20.10.2024	0,385	19,44	24	0	69,8	52,8	-
Итого:	5,188	533,68	720	0	0	0	0
Гкал	4,462						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2024	1403,336	73417,83	130395,39
20.10.2024	1408,524	73951,51	131115,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 8:16:11