#22903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2021	0,527	79,55	24	0	73,1	67,5	-
22.10.2021	0,535	75,72	24	0	73,4	67,3	-
23.10.2021	0,511	73,09	24	0	72,6	66,6	-
24.10.2021	0,513	73,1	24	0	73,1	67,1	-
25.10.2021	0,525	74,68	24	0	73,1	67,1	-
26.10.2021	0,532	77,85	24	0	73,4	67,6	-
27.10.2021	0,493	69,23	24	0	73,1	65,6	-
28.10.2021	0,272	13,34	24	0	70,2	51,7	-
29.10.2021	0,335	29,42	24	0	69,9	55,1	-
30.10.2021	0,439	26,17	24	0	72,9	58,5	-
31.10.2021	0,441	26,44	24	0	72,7	58,4	-
01.11.2021	0,446	26,22	24	0	72,5	58	-
02.11.2021	0,436	25,6	24	0	72,6	58	-
03.11.2021	0,437	26,17	24	0	72,9	58,6	-
04.11.2021	0,433	25,72	24	0	72,7	58,2	-
05.11.2021	0,433	25,97	24	0	72,6	58,3	-
06.11.2021	0,435	26,01	24	0	72,7	58,4	-
07.11.2021	0,427	25,73	24	0	72,8	58,5	-
08.11.2021	0,427	25,28	24	0	72,5	58	-
09.11.2021	0,459	23,87	24	0	74,4	57,9	-
10.11.2021	0,456	25,3	24	0	73,4	57,9	6
11.11.2021	0,453	25,52	24	0	73	57,8	-
12.11.2021	0,445	25,6	24	0	72,9	58	-
13.11.2021	0,445	24,66	24	0	73,8	58,3	-
14.11.2021	0,428	24,83	24	0	72,9	58,1	-
15.11.2021	0,44	24,37	24	0	73,1	57,6	-
16.11.2021	0,44	24,57	24	0	73	57,6	-
17.11.2021	0,438	24,69	24	0	72,6	57,4	-
18.11.2021	0,438	24,65	24	0	72,5	57,3	5
19.11.2021	0,444	26,06	24	0	72,1	57,5	-
20.11.2021	0,432	25,75	24	0	72,6	58,2	-
Итого:	13,915	1125,16	744	0	0	0	0
Гкал	11,967						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2021	1113,056	55037,32	104820,58
20.11.2021	1126,971	56162,48	105564,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2021 9:52:48