#22914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2022	0,354	23,19	23,99	128	69,1	55,3	-
22.10.2022	0,371	22,24	24	0	70,9	56,6	-
23.10.2022	0,368	23,27	24	0	70,6	57,1	-
24.10.2022	0,366	23,31	24	0	70,6	57,1	-
25.10.2022	0,36	23,84	24	0	70,8	57,8	-
26.10.2022	0,358	23,81	24	0	70,6	57,7	-
27.10.2022	0,346	23,69	24	0	70,6	58	-
28.10.2022	0,337	24,22	24	0	70,5	58,6	-
29.10.2022	0,332	24,31	24	0	70,8	59	-
30.10.2022	0,328	24,13	24	0	70,5	58,8	-
31.10.2022	0,354	24,19	24	0	70,7	58,1	-
01.11.2022	0,355	24,87	24	0	69,8	57,3	-
02.11.2022	0,348	24,02	24	0	70,7	58,3	-
03.11.2022	0,35	23,73	24	0	70,7	58	-
04.11.2022	0,355	22,71	24	0	70,7	57,3	-
05.11.2022	0,357	22,62	24	0	70,5	56,9	-
06.11.2022	0,362	22,52	24	0	70,6	56,8	-
07.11.2022	0,37	22,46	24	0	70,9	56,8	-
08.11.2022	0,368	23,74	24	0	70,8	57,5	-
09.11.2022	0,366	23,75	24	0	70,6	57,4	-
10.11.2022	0,37	23,64	24	0	70,9	57,5	-
11.11.2022	0,376	23,78	24	0	70,8	57,2	-
12.11.2022	0,366	25,24	24	0	70	57,1	-
13.11.2022	0,362	23,79	24	0	70,4	57,3	-
14.11.2022	0,369	23,2	24	0	70,8	57,1	-
15.11.2022	0,367	22,28	24	0	70,7	56,6	-
16.11.2022	0,371	20,46	24	0	71,5	55,9	-
17.11.2022	0,403	19,98	24	0	75,8	58,6	-
18.11.2022	0,444	19,74	24	0	78,1	58,8	-
19.11.2022	0,45	18,84	24	0	78	57,5	-
20.11.2022	0,468	19,03	24	0	80,4	59,4	-
Итого:	11,451	710,6	743,99	0	0	0	0
Гкал	9,848						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2022	1219,457	62381,7	113571,89
20.11.2022	1230,908	63092,3	114315,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2022 7:32:57