

#50009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента 2387
Порядковый номер 2116
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33266
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2023	0,426	19,25	24	0	70	51	-
22.10.2023	0,424	19,94	24	0	69,8	51,6	-
23.10.2023	0,421	21,7	24	0	68,7	51,4	-
24.10.2023	0,432	20,1	24	0	69,8	51,4	-
25.10.2023	0,417	19,76	24	0	69,8	51,7	-
26.10.2023	0,404	19,15	24	0	69,9	51,8	-
27.10.2023	0,398	19	24	0	69,9	51,9	-
28.10.2023	0,418	19,14	24	0	70,6	51,8	-
29.10.2023	0,406	18,65	24	0	70,6	51,8	-
30.10.2023	0,408	20,97	24	0	69,4	52,2	-
31.10.2023	0,407	20,25	24	0	69,8	52,5	-
01.11.2023	0,372	21,94	24	0	66,8	50,8	-
02.11.2023	0,411	18,99	24	0	70	51,4	-
03.11.2023	0,387	19,31	24	0	69,6	52,4	-
04.11.2023	0,384	19	24	0	69,8	52,5	-
05.11.2023	0,376	18,06	24	0	69,9	52	-
06.11.2023	0,379	18,67	24	0	69,6	52,2	-
07.11.2023	0,384	18,5	24	0	69,8	52	-
08.11.2023	0,387	18,42	24	0	69,8	51,8	-
09.11.2023	0,383	18,32	24	0	70	52,1	-
10.11.2023	0,382	18,25	24	0	69,8	51,8	-
11.11.2023	0,384	18,12	24	0	69,9	51,8	-
12.11.2023	0,373	17,91	24	0	69,8	51,9	-
13.11.2023	0,382	17,67	24	0	69,9	51,4	-
14.11.2023	0,368	19,05	24	0	68,4	50,8	-
15.11.2023	0,397	18,51	24	0	69,9	51,5	-
16.11.2023	0,421	18,07	24	0	72,1	52	-
17.11.2023	0,454	17,9	24	0	74,8	53,1	-
18.11.2023	0,456	17,93	24	0	75,4	53,6	-
19.11.2023	0,454	17,83	24	0	75,8	53,9	-
20.11.2023	0,463	18,1	24	0	75	53,1	-
Итого:	12,558	588,46	744	0	0	0	0
Гкал	10,8						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2023	1319,134	67403,28	122331,85
20.11.2023	1331,692	67991,74	123075,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2023 7:30:31