#102882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2024	0,395	19,89	24	0	70,2	53	-
22.10.2024	0,399	20,59	24	0	70,2	53,6	-
23.10.2024	0,399	20,54	24	0	70,4	53,7	-
24.10.2024	0,395	20,12	24	0	70,1	53,2	-
25.10.2024	0,395	19,58	24	0	69,8	52,5	-
26.10.2024	0,399	20,06	24	0	70,1	53	-
27.10.2024	0,394	20,28	24	0	70	53,4	-
28.10.2024	0,401	20,64	24	0	70,1	53,4	-
29.10.2024	0,396	20,83	24	0	70,1	53,8	-
30.10.2024	0,383	20,54	24	0	69,9	53,9	-
31.10.2024	0,373	19,99	24	0	69,8	53,8	-
01.11.2024	0,381	20,99	24	0	69,5	53,9	-
02.11.2024	0,39	20,39	24	0	69,7	53,2	-
03.11.2024	0,394	19,64	24	0	70,1	52,9	-
04.11.2024	0,391	19,49	24	0	70,4	53,2	-
05.11.2024	0,394	18,47	24	0	70,4	52,1	-
06.11.2024	0,385	17,9	24	0	70,3	51,8	-
07.11.2024	0,383	17,85	24	0	69,9	51,5	-
08.11.2024	0,393	18,86	24	0	70,6	52,7	-
09.11.2024	0,387	17,95	24	0	70,5	51,9	-
10.11.2024	0,395	17,69	24	0	71,5	52,3	-
11.11.2024	0,443	18,36	24	0	75,2	54,5	-
12.11.2024	0,436	17,5	24	0	75,8	54,4	-
13.11.2024	0,423	16,85	24	0	75,3	53,7	-
14.11.2024	0,392	16,69	24	0	72,1	52	-
15.11.2024	0,391	17,74	24	0	70,6	51,6	-
16.11.2024	0,391	18,37	24	0	70,2	51,9	-
17.11.2024	0,382	17,74	24	0	70,3	51,8	-
18.11.2024	0,383	17,37	24	0	70,5	51,5	-
19.11.2024	0,416	19,14	24	0	72,1	53,4	-
20.11.2024	0,429	22,12	24	0	71,2	54,5	-
Итого:	12,308	594,17	744	0	0	0	0
Гкал	10,585						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2024	1408,524	73951,51	131115,39
20.11.2024	1420,832	74545,68	131859,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 14:33:29