#64410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2023	0,494	17,66	24	0	77,7	53,7	-1,1
22.11.2023	0,502	17,66	24	0	77,6	53,2	-2,3
23.11.2023	0,454	17,77	24	0	73,1	51,1	3,3
24.11.2023	0,456	18,17	24	0	72,7	51,2	3,5
25.11.2023	0,476	17,63	24	0	76,4	53,2	-0,2
26.11.2023	0,487	18,5	23,99	128	77,2	54,2	-2,4
27.11.2023	0,528	17,84	24	0	80,2	54,8	-7,5
28.11.2023	0,528	17,37	24	0	81,3	55,2	-7,3
29.11.2023	0,536	17,17	24	0	82	55,2	-6,5
30.11.2023	0,518	17,13	24	0	80,7	54,7	-5,4
01.12.2023	0,5	17,38	24	0	78,4	53,7	-
02.12.2023	0,49	17,46	24	0	77,6	53,5	-
03.12.2023	0,478	17,86	23,99	128	76,8	53,4	-
04.12.2023	0,48	17,81	24	0	76	52,6	-
05.12.2023	0,516	17,84	24	0	79,1	54,3	-
06.12.2023	0,534	17,4	24	0	81,5	55,2	-
07.12.2023	0,529	18,2	24	0	80	55,1	-
08.12.2023	0,533	17,86	24	0	81,5	55,9	-
09.12.2023	0,533	17,91	24	0	81,3	55,8	-
10.12.2023	0,478	18,2	23,99	128	77,2	54,1	-
11.12.2023	0,482	18,57	24	0	75,9	53,6	-
12.12.2023	0,448	18,69	24	0	73,6	53	-
13.12.2023	0,45	18,28	24	0	74,2	53,1	-
14.12.2023	0,471	17,93	24	0	76,9	54,4	-
15.12.2023	0,451	18,19	24	0	74,8	53,6	-
16.12.2023	0,397	18,2	24	0	70,1	51,4	-
17.12.2023	0,399	18,86	24	0	69,9	51,7	-
18.12.2023	0,4	19,11	24	0	69,7	51,7	-
19.12.2023	0,382	20,11	24	0	68,4	51,4	-
20.12.2023	0,384	18,17	24	0	69,9	51,7	-
Итого:	14,314	540,93	719,97	0	0	0	0
Гкал	12,31						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2023	1331,692	67991,74	123075,85
20.12.2023	1346,006	68532,67	123795,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 7:21:26