#109287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2024	0,472	20,9	24	0	75,7	56,3	0,5
22.11.2024	0,45	19,87	24	0	74,7	55,3	0,5
23.11.2024	0,458	20,27	24	0	75,1	55,7	0,5
24.11.2024	0,437	19,98	24	0	74	55,2	1,2
25.11.2024	0,432	21,76	24	0	70,9	53,9	5,9
26.11.2024	0,428	21,27	24	0	70,5	53,1	7,3
27.11.2024	0,411	18,53	24	0	70,7	51,6	4,7
28.11.2024	0,395	16,93	24	0	70,2	50,2	4,4
29.11.2024	0,4	17,25	24	0	70,5	50,5	4,2
30.11.2024	0,392	16,85	24	0	70,3	50,3	4,1
01.12.2024	0,4	16,48	24	0	71,2	50,3	2,2
02.12.2024	0,405	16,56	24	0	71,4	50,4	2,9
03.12.2024	0,402	17,31	24	0	70,3	50,4	-
04.12.2024	0,414	16,6	24	0	72,5	51	-
05.12.2024	0,417	16,93	24	0	72,5	51,3	-
06.12.2024	0,413	16,23	24	0	72,8	50,9	-
07.12.2024	0,445	16,88	24	0	75,5	52,8	-
08.12.2024	0,424	16,66	24	0	73,6	51,8	-
09.12.2024	0,429	16,63	24	0	73,4	51,2	-
10.12.2024	0,449	16,27	24	0	75,9	52,1	-
11.12.2024	0,44	16,86	24	0	74,1	51,7	-
12.12.2024	0,433	16,45	24	0	73,4	50,7	-
13.12.2024	0,465	16,07	23,99	128	76,7	52,1	-
14.12.2024	0,443	15,59	24	0	75,3	51,1	-
15.12.2024	0,429	16,67	24	0	73,4	51,2	-
16.12.2024	0,426	18,16	24	0	71,9	51,8	-
17.12.2024	0,427	17,93	24	0	72,3	51,8	-
18.12.2024	0,418	17,54	24	0	72,2	51,7	-
19.12.2024	0,416	18,23	24	0	71,6	52	-
Итого:	12,37	513,66	695,99	0	0	0	0
Гкал	10,638						

Общее время работы системы, ч	696
Период нормальной работы системы, ч	695,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2024	1420,832	74545,68	131859,39
19.12.2024	1433,202	75059,34	132555,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 7:22:20