#67965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель	Бау-Инвест, ООО
Адрес потребителя	Московский проспект 155А, Калининград
Номер абонента	2387
Порядковый номер	2116
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.12.2023	0,393	17,91	24	0	70,5	51,7	-
22.12.2023	0,403	17,64	24	0	71,9	52,3	-
23.12.2023	0,421	17,75	24	0	74,2	53,4	-
24.12.2023	0,428	17,4	24	0	74,8	53,7	-
25.12.2023	0,403	18,64	24	0	70,8	52,3	-
26.12.2023	0,38	17,93	24	0	69,3	51,1	-
27.12.2023	0,388	17,48	24	0	70	51	-
28.12.2023	0,422	18,35	24	0	72	52,3	-
29.12.2023	0,402	19,18	24	0	69,8	51,8	-
30.12.2023	0,383	18,49	24	0	69,2	51,4	-
31.12.2023	0,393	17,95	24	0	70,6	51,8	-
01.01.2024	0,432	18,02	24	0	74,1	53,5	-
02.01.2024	0,473	17,65	24	0	79	55,9	-
03.01.2024	0,504	17	24	0	81,9	56,5	-
04.01.2024	0,524	16,63	24	0	84,4	57,4	-
05.01.2024	0,507	17,94	24	0	81,2	56,9	-
06.01.2024	0,507	18,46	24	0	80,9	57,3	-
07.01.2024	0,568	16,75	24	0	88,1	59	-
08.01.2024	0,576	16,28	24	0	89,1	58,7	-
09.01.2024	0,578	17,82	24	0	85,1	57,3	-
10.01.2024	0,496	20,16	24	0	76,2	53,8	-
11.01.2024	0,496	18,17	24	0	77	53,6	-
12.01.2024	0,457	17,03	24	0	76,2	52,6	-
13.01.2024	0,466	15,91	24	0	78	52,9	-
14.01.2024	0,451	16,11	24	0	77,1	53,1	-
15.01.2024	0,462	16,55	24	0	76,6	52,6	-
16.01.2024	0,484	16,22	24	0	79,6	54	-
17.01.2024	0,512	16,42	24	0	81,4	54,6	-
18.01.2024	0,489	17,2	24	0	78,4	54	-
19.01.2024	0,485	17,13	24	0	78	53,7	-
20.01.2024	0,482	17,35	24	0	77,6	53,8	-
Итого:	14,365	543,52	744	0	0	0	0
Гкал	12,354						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.12.2023	1346,006	68532,67	123795,83
20.01.2024	1360,371	69076,19	124539,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2024 8:44:06