

#22762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Дрожжевая 18-18В, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5167
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1553287
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 2,63 | 109,869 | 108,971 | 107,281 | 107,77 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 48,6 | 9 | 5,1 | 4 |
| 25.04.2021 | 2,78 | 119,641 | 118,738 | 116,809 | 117,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 49,5 | 9 | 5,1 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 2,886 | 129,328 | 128,391 | 126,238 | 126,85 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 50,8 | 9 | 5,1 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 2,696 | 112,898 | 112,041 | 110,221 | 110,793 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 48,9 | 9 | 5,1 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 2,327 | 97,07 | 96,275 | 94,797 | 95,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 48,3 | 9 | 5,1 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 2,009 | 72,938 | 72,23 | 71,266 | 71,588 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 43,8 | 9 | 5,1 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 1,195 | 47,111 | 46,506 | 46,062 | 46,072 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 44,8 | 9 | 5,1 | 7 |
| 01.05.2021 | 0,742 | 32,596 | 32,059 | 31,916 | 31,75 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 45,2 | 9 | 5,1 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 0,714 | 33,564 | 33,057 | 32,869 | 32,721 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 46,4 | 9 | 5,1 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 0,728 | 34,977 | 34,549 | 34,254 | 34,193 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 46,7 | 9 | 5,1 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 0,729 | 33,271 | 32,932 | 32,576 | 32,604 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 46 | 9 | 5,1 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 0,735 | 32,805 | 32,512 | 32,123 | 32,195 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 45,4 | 9 | 5,1 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 0,691 | 32,826 | 32,543 | 32,137 | 32,205 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 47 | 9 | 5,1 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 0,728 | 33,508 | 33,217 | 32,807 | 32,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 46,3 | 9 | 5,1 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 0,729 | 33,768 | 33,516 | 33,064 | 33,178 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 46,4 | 9 | 5,1 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 0,747 | 33,699 | 33,441 | 32,996 | 33,111 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 45,8 | 9 | 5,1 | 11,1 |
| 10.05.2021 | 0,738 | 33,508 | 33,256 | 32,807 | 32,926 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 45,8 | 9 | 5,1 | 17,8 |
| 11.05.2021 | 0,675 | 32,219 | 32,039 | 31,549 | 31,709 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 46,9 | 9 | 5,1 | 19,7 |
| 12.05.2021 | 0,664 | 31,744 | 31,539 | 31,082 | 31,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 46,9 | 9 | 5,1 | 19,2 |
| 13.05.2021 | 0,655 | 30,922 | 30,83 | 30,279 | 30,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 46,6 | 9 | 5,1 | 9,9 |
| 14.05.2021 | 0,619 | 30,648 | 30,434 | 30,012 | 30,107 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 47,6 | 9 | 5,1 | 10,6 |
| 15.05.2021 | 0,63 | 31,43 | 31,24 | 30,777 | 30,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 47,7 | 9 | 5,1 | 10 |
| 16.05.2021 | 0,693 | 32,258 | 32,031 | 31,586 | 31,707 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 46,3 | 9 | 5,1 | 12,5 |
| 17.05.2021 | 0,658 | 31,463 | 31,246 | 30,807 | 30,924 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47 | 9 | 5,1 | 14,5 |
| 18.05.2021 | 0,624 | 31,535 | 31,389 | 30,879 | 31,045 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48 | 9 | 5,1 | 11,4 |
| 19.05.2021 | 0,664 | 32 | 31,857 | 31,332 | 31,525 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47,2 | 9 | 5,1 | 10,4 |
| 20.05.2021 | 0,647 | 32,473 | 32,328 | 31,795 | 31,979 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 48 | 9 | 5,1 | - |
| 21.05.2021 | 0,644 | 32,078 | 31,928 | 31,406 | 31,582 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 48 | 9 | 5,1 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,665 | 32,666 | 32,496 | 31,986 | 32,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 47,5 | 9 | 5,1 | - |
| 23.05.2021 | 0,682 | 32,898 | 32,812 | 32,213 | 32,467 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 32,324 | 1437,711 | 1426,403 | 1405,926 | 1411,275 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 32,324 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.04.2021 | 689,218 | 29637,555 | 29809,254 | 28917,82 | 29454,453 | 7784,28 | 0,1 |
| 23.05.2021 | 721,542 | 31075,266 | 31235,656 | 30323,746 | 30865,727 | 8504,28 | 0,1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.05.2021 16:51:25