

#131086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Дрожжевая 18-18В, Калининград

4342

5167

ТЭМ-104

1553287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,687	40,145	38,514	39,299	38,039	24	24	0	0	68,7	51,3	9	5,1	-
25.04.2025	0,682	40,934	39,244	40,068	38,754	24	24	0	0	68,7	51,7	9	5,1	-
26.04.2025	0,743	43,164	41,395	42,254	40,889	24	24	0	0	68,8	51,2	9	5,1	-
27.04.2025	0,753	43,346	41,6	42,424	41,09	24	24	0	0	68,9	51,3	9	5,1	-
28.04.2025	0,72	42,75	41,043	41,848	40,533	24	24	0	0	68,8	51,7	9	5,1	-
29.04.2025	0,717	42,277	40,598	41,377	40,09	24	24	0	0	69	51,8	9	5,1	-
30.04.2025	0,729	43,178	41,418	42,262	40,9	24	24	0	0	69	51,8	9	5,1	-
01.05.2025	0,699	42,467	40,748	41,564	40,232	24	24	0	0	68,9	52,2	9	5,1	-
02.05.2025	0,685	41,811	40,131	40,924	39,619	24	24	0	0	68,9	52,2	9	5,1	-
03.05.2025	0,643	38,736	40,24	37,91	39,727	24	24	0	0	69,1	52,2	9	5,1	-
04.05.2025	0,733	44,16	42,338	43,219	41,801	24	24	0	0	69,1	52,2	9	5,1	-
05.05.2025	0,708	43,131	42,621	42,215	42,078	24	24	0	0	69	52,3	9	5,1	-
06.05.2025	0,7	42,314	40,645	41,418	40,131	24	24	0	0	68,9	52,1	9	5,1	-
07.05.2025	0,694	43,043	41,297	42,135	40,77	24	24	0	0	68,7	52,3	9	5,1	-
08.05.2025	0,753	45,062	43,23	44,109	42,691	24	24	0	0	68,8	51,8	9	5,1	-
09.05.2025	0,711	44,07	42,266	43,139	41,723	24	24	0	0	68,8	52,4	9	5,1	-
10.05.2025	0,734	45,09	43,184	44,133	42,635	24	24	0	0	68,9	52,4	9	5,1	-
11.05.2025	0,745	45,918	44,01	44,945	43,445	24	24	0	0	68,9	52,4	9	5,1	-
12.05.2025	0,734	44,643	42,791	43,688	42,242	24	24	0	0	69,2	52,5	9	5,1	-
13.05.2025	0,759	45,764	43,848	44,783	43,289	24	24	0	0	69,2	52,3	9	5,1	-
14.05.2025	0,728	44,68	42,816	43,725	42,264	24	24	0	0	69,2	52,6	9	5,1	-
15.05.2025	0,721	44,447	42,605	43,496	42,051	24	24	0	0	69,4	52,8	9	5,1	-
16.05.2025	0,733	44,646	42,809	43,684	42,254	24	24	0	0	69,5	52,8	9	5,1	-
17.05.2025	0,734	45,525	43,629	44,547	43,059	24	24	0	0	69,4	53	9	5,1	-
18.05.2025	0,781	47,623	45,604	46,594	45,01	24	24	0	0	69,6	52,9	9	5,1	-
19.05.2025	0,7	44,844	43,248	43,881	42,674	24	24	0	0	69,3	53,5	9	5,1	-
20.05.2025	0,706	45,186	43,258	44,215	42,68	24	24	0	0	69,4	53,5	9	5,1	-
21.05.2025	0,686	44,408	42,52	43,453	41,949	23,99	23,99	0	0	69,4	53,7	9	5,1	-
22.05.2025	0,679	43,699	41,863	42,756	41,303	24	24	0	0	69,5	53,7	9	5,1	-
23.05.2025	0,652	42,406	40,646	41,494	40,1	24	24	0	0	69,4	53,8	9	5,1	-
Итого:	21,449	1309,467	1260,159	1281,559	1244,022	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,449													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	632,496	30774,037	29510,555	30012,967	29110,125	7111,6	0,07
23.05.2025	653,946	32083,504	30770,711	31294,523	30354,145	7831,59	0,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 14:45:09