

#134086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Дрожжевая 18-18В, Калининград

4342

5167

ТЭМ-104

1553287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,678	43,793	41,965	42,852	41,4	24	24	0	0	69,5	53,7	9	5,1	-
25.05.2025	0,709	45,395	43,447	44,412	42,863	24	24	0	0	69,6	53,8	9	5,1	-
26.05.2025	0,679	44,244	42,383	43,291	41,811	24	24	0	0	69,5	53,9	9	5,1	-
27.05.2025	0,654	41,072	39,406	40,188	38,885	24	24	0	0	69,4	53,2	9	5,1	-
28.05.2025	0,631	37,549	36,129	36,74	35,668	24	24	0	0	69,5	52,4	9	5,1	-
29.05.2025	0,639	38,992	37,453	38,16	36,973	24	24	0	0	69,1	52,5	9	5,1	-
30.05.2025	0,628	38,838	37,311	38,006	36,824	24	24	0	0	69,2	52,8	9	5,1	-
31.05.2025	0,625	39,418	37,838	38,578	37,344	24	24	0	0	69,1	53	9	5,1	-
01.06.2025	0,645	39,756	38,172	38,902	37,676	24	24	0	0	69,3	52,8	9	5,1	-
02.06.2025	0,628	38,881	37,342	38,043	36,852	24	24	0	0	69,5	53,1	9	5,1	-
03.06.2025	0,642	39,922	38,326	39,07	37,828	24	24	0	0	69,1	52,8	9	5,1	-
04.06.2025	0,152	9,859	9,467	9,66	9,35	24	24	0	0	67	51,6	9	5,1	-
05.06.2025	0,04	0	0	0	0	24	24	0	0	26,8	36,3	9	5,1	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,8	21,6	9	5,1	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,7	20,2	9	5,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	20	9	5,1	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	18,7	9	5,1	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,5	18,2	9	5,1	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	17,7	9	5,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,2	17,4	9	5,1	-
13.06.2025	0	0	0,002	0	0,002	24	24	0	0	18,4	18	9	5,1	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	17,6	9	5,1	-
15.06.2025	0	0,002	0,004	0	0,004	24	24	0	0	21,9	19,1	9	5,1	-
16.06.2025	0	0	0,002	0	0	24	24	0	0	22	19,3	9	5,1	-
17.06.2025	0,414	40,691	38,6	40,109	38,242	24	24	0	0	53,7	43,4	9	5,1	-
18.06.2025	0,643	41,85	40,072	40,959	39,539	24	24	0	0	69	53,4	9	5,1	-
19.06.2025	0,627	41,002	39,248	40,127	38,723	24	24	0	0	69,2	53,6	9	5,1	-
20.06.2025	0,616	40,535	38,82	39,668	38,299	24	24	0	0	69,2	53,8	9	5,1	-
21.06.2025	0,604	40,582	38,881	39,717	38,355	24	24	0	0	69,1	53,9	9	5,1	-
22.06.2025	0,666	42,428	40,646	41,516	40,105	24	24	0	0	69,4	53,4	9	5,1	-
23.06.2025	0,627	41,129	39,439	40,25	38,908	24	24	0	0	69,2	53,7	9	5,1	-
Итого:	11,547	745,938	714,953	730,248	705,651	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,547													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	653,946	32083,504	30770,711	31294,523	30354,145	7831,59	0,07
23.06.2025	665,492	32829,441	31485,664	32024,771	31059,795	8575,59	0,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:16:01